

Załącznik. Roombook i bilans powietrza-piętro 9										NAWIEW								WYWIEW						
L.p.	Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Typ pomieszczenia	F _{pom.}	H _{pom.}	V _{pom.}	L _{os.}	L _{os. czas.}	n	V _{hig.}	V _{n. min.}	V _{noblicz.1}	System 1	V _{noblicz.2}	System 2	V _{ntransfer}	z pom.	V _{woblicz.1}	System 1	V _{woblicz.2}	System 2	V _{wtransfer}	do pom.	n _{rzeczywiste}
				m ²	m	m ³	-	-	h ⁻¹	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	-	m ³ /h	-	m3/h	-	m ³ /h	-	m ³ /h	-	m3/h	-	h ⁻¹
-																								
1	9.07	Pokój gościnny	Chill room	26,1	2,60	67,94	2	-	1,0	60	67	65	N.nowy					-				65	8	0,96
2	9.13	Pokój gościnny	Chill room	24,8	2,60	64,58	2	-	1,0	60	64	65	N.nowy					-				65	12	1,01
3	9.16	Pokój gościnny	Chill room	25,5	2,60	66,22	2	-	1,0	60	66	65	N.nowy					-				65	17	0,98
4	9.20	Pokój prezesa	Chill room	67,4	2,60	175,34	1	-	1,5	30	263	145	N.nowy					-				145	19	0,83
5	9.25	Magazynek	Archiwum	26,6	2,60	69,19	-	-	2,0	-	138	50	N1.E					50	W1.E					0,72
6	9.21	Dyrektor	Biuro	35,1	2,60	91,23	1	4	1,5	30	136	140	N1.E					140	W1.E					1,53
7	9.22	Sekretariat	Biuro	25,4	2,60	65,96	2	-	1,5	60	98	100	N1.E					100	W1.E					1,52
8	9.26	Pom. Socjalne dla sekretariatu	Pom. socjalne	13,1	2,60	33,96	-	2	2,0	-	67	70	N1.E					70	WK1					2,06
9	9.27	WC dla niepełnosprawnych	Toalety	9,0	2,60	23,35	-	-	2,0	-	46	80	N1.E					80	WC3					3,43
10	9.28	WC	Toalety	8,9	2,60	23,06	-	-	2,0	-	46	100	N1.E					100	WC3					4,34
11	9.24	Z-ca Dyrektora	Biuro	21,2	2,60	55,02	1	2	1,5	30	82	90	N1.E					90	W1.W					1,64
12	9.30	Pomieszczenie socjalne ist.	Pom. socjalne	6,5	2,60	16,77	-	-	2,0	-	33	50	N1.E					50	WK2					2,98
14	9.36	Pomieszczenie socjalne	Pom. socjalne	32,0	2,60	83,15	-	4	2,0	-	166	170	N1.E					170	WK2					2,04
15	9.31	Pokój BP	Biuro	31,6	2,60	82,24	3	-	1,5	90	123	70	N1.W	60	N1.E			130	W1.W					1,58
16	9.37	Cross room	Serwerownia/krosownica	12,3	2,60	31,88	-	-	1,0	-	31	30	N1.W					30	W1.W					0,94
17	9.32	Pokój BP	Biuro	17,9	2,60	46,44	2	-	1,5	60	69	70	N1.W					70	W1.W					1,51
18	9.33	Pokój BP	Biuro	38,8	2,60	100,80	4	1	1,5	120	151	150	N1.W					150	W1.W					1,49
19	9.35	Pokój BP	Biuro	18,5	2,60	47,97	2	-	1,5	60	71	80	N1.W					80	W1.W					1,67
20	9.38	Pokój BP	Biuro	21,3	2,60	55,43	2	-	1,5	60	83	90	N1.W					90	W1.W					1,62
21	9.40	Sala konferencyjna	Sala konferencyjna	40,4	2,60	105,04	14	-	2,0	420	210	420	N1.W					420	W1.W					4,00
22	9.39	Pokój BP	Biuro	21,3	2,60	55,33	2	1	1,5	60	82	90	N1.W					90	W1.W					1,63
23	9.41	Pokój biurowy	Biuro	21,2	2,60	55,12	2	1	1,5	60	82	90	N1.W					90	W1.W					1,63
24	9.43	Magazyn	Pom. pomocnicze	51,0	2,60	132,63	-	-	1,0	-	132	130	N1.W					130	W1.W					0,98
25	9.42	Pokój BP	Biuro	63,4	2,60	164,71	4	2	1,5	120	247	250	N1.W					250	W1.W					1,52
26	9.44	Pokój BP	Biuro	19,7	2,60	51,19	2	-	1,5	60	76	80	N1.W					80	W1.W					1,56
27	9.45	Pokój BP	Biuro	17,5	2,60	45,55	2	-	1,5	60	68	70	N1.W					70	W1.W					1,54
28	9.46	Pokój BP	Biuro	19,8	2,60	51,45	2	-	1,5	60	77	80	N1.W					80	W1.W					1,55
29	9.10	Pomieszczenie porządkowe	Pom. pomocnicze	13,9	2,60	36,01	-	-	1,0	-	36	100	N1.E					100	WC4					2,78
30	9.47	WC	Toalety	9,0	2,60	23,37	-	-	2,0	-	46	80	N1.W					80	WC4					3,42
31	9.01	Pokój gościnny	Chill room	17,0	2,60	44,07	2	-	1,0	60	44	50	N.nowy					-				50	2	1,13
32	9.09	WC	Toalety	8,2	2,60	21,32	-	-	2,0	-	42	80	N1.E					80	WC4					3,75
33	9.14	Magazyn pościeli brudnej	Pom. pomocnicze	10,1	2,60	26,29	-	-	2,0	-	52	50	N1.E			50	47	100	Wmagazyn					3,80
34	9.03	Pokój gościnny	Chill room	13,4	2,60	34,87	1	-	1,0	30	34	50	N.nowy					-				50	4	1,43
35	9.05	Pokój gościnny	Chill room	16,7	2,60	43,37	2	-	1,0	60	43	50	N.nowy					-				50	6	1,15
36	9.11	Jadalnia	Pom. socjalne	32,6	2,60	84,84	-	12	2,0	-	169	170	N1.E					170	WK1					2,00
37	9.15	Magazyn pościeli czystej	Pom. pomocnicze	11,1	2,60	28,89	-	-	2,0	-	57	50	N1.E			50	47	100	Wmagazyn					3,46
38	9.08	Łazienka p.1	Toalety	3,8	2,60	9,88	-	-	2,0	-	19					65	7	65	WC.nowy					6,58
39	9.12	Łazienka p.2	Toalety	3,8	2,60	9,88	-	-	2,0	-	19					65	13	65	WC.nowy					6,58
40	9.17	Łazienka p.3	Toalety	3,8	2,60	9,88	-	-	2,0	-	19					65	16	65	WC.nowy					6,58
41	9.19	Łazienka p. prezesa	Toalety	3,8	2,60	9,88	-	-	2,0	-	19					145	20	145	WC.nowy					14,68
42	9.02	Łazienka p.31	Toalety	3,8	2,60	9,88	-	-	2,0	-	19					50	1	50	WC.nowy					5,06
43	9.04	Łazienka p.34	Toalety	3,8	2,60	9,88	-	-	2,0	-	19					50	3	50	WC.nowy					5,06
44	9.06	Łazienka p.35	Toalety	3,8	2,60	9,88	-	-	2,0	-	19					50	5	50	WC.nowy					5,06
45	9.47	korytarz(przy pokojach)	Komunikacja	67,7	2,60	176,02	-	-	1,0	-	176	180	N1.E					80	W1.E			100	14;15	1,02
46	9.34	Printroom	Ksero	9,5	2,60	24,75	-	-	2,0	-	49	60	N1.E					60	W1.E					2,42
47	9.29	Printroom	Ksero	12,4	2,60	32,21	-	-	2,0	-	64	60	N1.E					60	W1.E					1,86
				863	-	2244	57	29		1710	3373	3870		60		590		3930		0		590		