

**Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia**

- I. Prognozowane zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: **600 MWh**
- II. Obiekt posiada zasilanie i działające układy pomiarowo rozliczeniowe.
- III. Dane dotyczące układu zasilania w energię elektryczną dla obiektu Oddziału IPN w Katowicach

<b>Obiekt</b>	<b>Oddział IPN w Katowicach przy ul. Józefowskiej 102</b>
Rodzaj przyłącza	kablowe
Moc przyłączeniowa	Moc przyłącza nr 1 w wysokości 200 kW Moc przyłącza nr 2 w wysokości 200 kW rezerwowe
Moc umowna	160 kW dla każdego przyłącza
Prognozowane roczne zużycie energii	<b>400 MWh</b>
Grupa taryfowa*	<b>C21</b>
Napięcie zasilania	230/400V
Grupa przyłączeniowa	IV
Układ pomiarowy	półpośredni

\* grupa taryfowa zgodnie z obowiązującymi Taryfami zatwierdzonymi decyzją Prezesa URE dla części dystrybucyjnej energii elektrycznej