

Łódź, 11 października 2012 r.

Instytut Pamięci Narodowej  
Komisja Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Oddział w Łodzi  
91-479 Łódź, ul. F. Głuski 31/35

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU  
NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 130 000 EURO.

NA

## DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO I OPROGRAMOWANIA

### DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, PRZEKAZUJE treść złożonego przez wykonawcę pytania dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udzielonej na niego odpowiedzi:

#### **Pytanie:**

„W specyfikacji technicznej zasilacza UPS Zamawiający wymaga zasilania jednofazowego – „nominalne napięcie wejściowe 230V” przy jednoczesnym wymogu gniazda wejściowego odpowiedniego dla urządzeń trójfazowych – „typ gniazda wejściowego Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)”. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie lub wykreślenie wymogu wejściowego gniazda trójfazowego.”

#### **Odpowiedź:**

Treść pytania pozwala domniemać, że dotyczy ono UPS 10 kV. Podany w specyfikacji typ gniazda wejściowego tego urządzenia odpowiada infrastrukturze sieciowej serwerowni Oddziału, w związku z tym zapis tego parametru pozostaje bez zmian.

*z up. Dyrektora*  
Naczelnik Oddziałowego  
Biura Edukacji Publicznej w Łodzi  
*J. Żelazko*  
dr Joanna Żelazko