

Nr uzg. 627/14
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa
PROJEKT NINIEJSZY UZGODNIONO Z UWAGAMI
Nr 1-Nr 10 WYSZCZEGÓLNIONYMI POD PIECZĄTKĄ

KIEROWNIK
DZIAŁU ROZWOJU
Aleksy Onofimuk

Warszawa, dnia 14.03.2014

SPRAWDZIŁ
SPECIALISTA

E. Jurek

Ewelina Wscisel

KIEROWNIK

WYDZIAŁU PRZYŁĄCZY
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Bożena Paczkowska

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO BUDOWY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ Z UZGODNIONYM PROJEKTEM
DO ZAŁĄDZU EKSPLOATACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ
MPWiK W. M.ST. WARSZAWIE S.A.
UL. CZERNIAKOWSKA 106/124
W CELU ZAŁATWIENIA FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ICH REALIZACJĄ.

Po wybudowaniu nowego przyłącza wodociągowego
istniejące połączenie wody należy odciąć
i zdemontować pod nadzorem technicznym Zarządu
Eksploatacji Sieci Wodociągowej MPWiK S.A.
przy ul. Czerniakowskiej 106/124

Podczas realizacji przyłącza wodociągowego Dn 100mm
istniejący odcinek należy odkopać celu sprawdzenia przez
Inspektora nadzoru MPWiK S.A. poprawności jego wykonania,
a następnie poddać go próbie ciśnieniowej i bakteriologicznej.

Trasy przyłączy wody na terenie inwestycji nie ujętych
uzgodnieniem ZUDP należy nanieść na mapę geodezyjną.

**Za konstrukcję odpowiada
PROJEKTANT**

DALSZA ROZBUDOWA INSTALACJI WOD.-KAN.
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIE OBJĘTA
NINIEJSZYM PROJEKTEM, MOŻE BYĆ
REALIZOWANA TYLKO W OPARCIU O NOWY
ZATWIERDZONY PROJEKT

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w m.st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA
nie ponosi odpowiedzialności za sprawy własności
terenu, przez który przebiega połączenie wodocią-
gowe i kanalizacyjne ujęte w niniejszym projekcie.

**Za rozwiązanie techniczne instalacji wod.-kan.
na terenie obiektu odpowiada projektant.**

**Wodomierz dostarcza i montuje
MPWiK w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna**

Uzgodnienie ważne 3 lata