



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 06 maja 2010 roku

Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni
Przeciwko Narodowi Polskiemu
pl. Krasińskich 2/4/6
00-207 Warszawa

TD-660-840/106456/2748/10

Dotyczy : warunków technicznych dostawy wody oraz odprowadzenia ścieków dla modernizowanego budynku przy ul. Kłobuckiej 21.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pismo informuje, że w/w modernizowany budynek można zaopatrzyć w wodę w ilości $1,0 \text{ dm}^3/\text{s}$ na cele socjalno-bytowe oraz $2,0 \text{ dm}^3/\text{s}$ na cele p. pożarowe wewnętrzne z przewodu wodociągowego D 200 mm w ul. Kłobuckiej poprzez istniejącą na terenie sieć wodociągową.

Warunkiem dostawy wody jest wykonanie obliczeń hydraulicznych sprawdzających średnice istniejących wszystkich przyłączy wodociągowych w dostosowaniu do aktualnych i projektowanych potrzeb dla wszystkich obiektów na terenie IPN.

Dostawę wody na cele p. pożarowe zewn. łącznej w ilości $20,0 \text{ dm}^3/\text{s}$ dla całej nieruchomości IPN należy przewidzieć z hydrantów na w/w przewodzie wodociągowym.

Ścieki z modernizowanego obiektu będzie można odprowadzić do kanału ściekowego $\varnothing 0,20 \text{ m}$ w ul. Kłobuckiej poprzez istniejące przyłącze kanalizacji ściekowej na terenie, po sprawdzeniu jego przepustowości.

Istnieje techniczna możliwość odprowadzenia wód opadowych, do kanału deszczowego $\varnothing 0,50 \text{ m}$ w ul. Kłobuckiej, poprzez istniejące przyłącze kanalizacji deszczowej, po sprawdzeniu jego przepustowości. Nie mniej jednak ze względu na ograniczoną przepustowość Potoku Służewieckiego, który jest końcowym odbiornikiem dla tego kanału na odprowadzenie dodatkowych wód należy uzyskać zgodę jego właściciela. Dodatkowo informujemy, że maksymalna ilość wód opadowych nie może przekroczyć ilości obliczonej dla przedmiotowej działki przy założonym średnim współczynniku spływu $\psi = 0,4$.

Projekt modernizacji sieci wod. kan. na terenie, łącznie z obliczeniami sprawdzającymi przepustowość przyłączy kanalizacyjnych i średnice przyłączy wodociągowych wraz z doбором wodomierzy, wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami należy uzgodnić w naszej Spółce. W dokumentacji należy pokazać wszystkie przyłącza wodociągowe do nieruchomości wraz z lokalizacją wodomierzy. Do projektu dołączyć dokumenty własnościowe nieruchomości.



Do wiadomości :

1. Arch. II a. 10979/k

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Z-CA DYREKTORA
BIURA TECHNICZNEGO

Aleksandra Górecka



Gdańsk, dnia 14.05.2010 r.

L.dz. 857/2010

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w mieście stołecznym Warszawa
Pl. Starynkiewicza 5,
02-015 Warszawa

Pan Dyrektor
Aleksy Onapiuk

Dotyczy: warunków technicznych TD-660-840/106456/2748/10 z dnia 06.05.2010r. dla
budynku przy ul. Kłobuckiej 21 b.

Działając z upoważnienia IPN Warszawa prosimy o wyrażenie
zgody na zwiększenie przepustowości do 35 litrów /sek. dla przyłącza kanalizacji
deszczowej DN 0.20m łączącego działkę IPN z siecią DN 0.5m w ul. Kłobuckiej.
Warunek ten byłby przez nas spełniony przez zastosowanie przed wypływem dwóch
zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 100m³ wraz z regulatorem przepływu.

DYREKTOR
Ryszard Januszewski

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

GOSPODARSTWO POMOCNICZE
ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY
przy Areszcie Śledczym w Gdańsku


Bank Zachodni Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. o/Gdańsk 47 1090 1098 0000 0000 0901 5655

80-803 Gdańsk
ul. Kurkowa 12
NIP 583-000-85-71

tel. 058 323 11 02
fax 058 323 11 01
info@zrbgda.pl
okna@zrbgda.pl
www.zrbgda.pl



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA



TA - bicia + IPN
[Signature]

Warszawa, 02 czerwca 2010 roku

Zakład Remontowo Budowlany
Gospodarstwo Pomocnicze
Przy Areszcie Śledczym
ul. Kurkowa 12
80-803 Gdańsk

TD-840/135569/3568/10

Dotyczy : warunków technicznych odprowadzenia wód opadowych z nieruchomości przy ul. Kłobuckiej 21.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pismo znak 857/2010 informuje, że w sprawie odprowadzenia do kanalizacji miejskiej zwiększonej ilości wód opadowych wypowiemy się po przedstawieniu bilansu wód opadowych z terenu całej nieruchomości przy ul. Kłobuckiej 21, na której zlokalizowany jest IPN, z określeniem etapowości modernizacji poszczególnych części nieruchomości.

Do wiadomości :

1. Arch. II a. 10979/k

Z-CIA DOKUMENTACJA
BIURO TECHNICZNEGO

Aleksander Piuk

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

[Signature]



Warszawa 18 wrzesień 2013 r.

Pan
Andrzej Cisiński
„MARGO”
ul. Fieldorfa 10A lok.61
03-984 Warszawa

PWO.ZSW. 320305/13/WPE-660/2360/2013/PM

Dotyczy: przyłączy wodociagowych na terenie ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna Pl. Starynkiewicza 5, Zakład Sieci Wodociągowej ul. Czerniakowska 106/124 w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 10.09.2013 roku informuje, że wyszczególnione przyłącza wodociągowe w obrębie ul. Kłobuckiej 21 istnieją w terenie.

Po kontroli przeprowadzonej dn. 13.09.2013 stwierdzono, że budynek oznaczony jako „B” zasilany jest z przyłącza o średnicy DN=50mm, budynek oznaczony jako „C” zasilany jest z przyłącza o średnicy DN=80mm wybudowanego z żeliwa sferoidalnego. Przyłącze wodociągowe DN=100mm, oznaczone w bliskości budynku „A” jest czynne, jednak zawór kulowy za wodomierzem w dniu kontroli pozostawał zamknięty.

Jednocześnie informujemy, że nie zlokalizowano uzbrojenia wodociągowego na zaznaczonym przewodzie wodociagowym DN=100mm. Niniejszym nie potwierdzono jego przebiegu w terenie.

Powyższe informacje przedstawione zostały na planie sytuacyjnym terenu załączonym do otrzymanego pisma.

Załączniki

1. Plan sytuacyjny terenu w rejonie ul. Kłobuckiej 21 (kopia dostarczona w załączeniu do otrzymanego pisma)

Do wiadomości:

2. WPE a/a



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 16 stycznia 2014 roku

MARGO
Małgorzata Gawrońska
ul. Fieldorfa 10A lok.61
03 – 984 Warszawa

DZR-WPS/664/844/431007/13/14/3120p

Dotyczy: Koncepcji przebudowy wewnętrznej sieci wod-kan na terenie Instytutu Pamięci Narodowej przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pismo dnia 18.12.2013 r. informuje że, przyjmuje do wiadomości oraz celów archiwalnych koncepcję przebudowy wewnętrznej sieci wod – kan na terenie Instytutu Pamięci Narodowej przy ulicy Kłobuckiej 21 w Warszawie.

Informujemy, że na przebudowę i modernizację wewnętrznej sieci wod – kan na terenie obiektu należy opracować i złożyć do uzgodnienia dokumentację techniczną. W ww. dokumentacji należy pokazać likwidację istniejących przyłączy wodociągowych.

Załączniki:

1. 2 egzemplarze dokumentacji

KIEROWNIK
DZIAŁU ROZWOJU
Aleksy Anopiuk

Do wiadomości:

1. Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7
02 – 675 Warszawa
2. Arch. Techn. II a.10979/k

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
[Signature]