



Pytanie 3:

*Czy Inwestor, z uwagi na miejsce eksploatacji słupów oświetleniowych, przewiduje zastosowanie słupów cechujących się stopniem ochrony nie mniejszym niż IP44, które może ograniczyć dostęp osób trzecich do instalacji elektrycznej znajdującej się wewnątrz słupa?*

*IP 44 oznacza ochronę przed ciałami o wielkości ponad 1mm – np. cienkie narzędzie, cienki przewód, a także ochronę przed kroplami padającymi pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron – np. deszcz.*

Odpowiedź:

Klasa IP dla zaprojektowanych słupów oświetleniowych wynosi IP43.

Pytanie 4:

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady „jedyne kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert:*

*Kryterium I :*


*Kosztu eksploatacji słupa w skali roku*

*Kryterium II :*

*Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną na oferowany rodzaj słupa.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium oceny ofert.



Rafał Pasieka