



K O R Y T A R Z

opaska betonowa

puszka

obw.1

Tablica TP

obw.2

UWAGA
 Wszystkie przewody prowadzić w maskownicach.
 Przy każdym urządzeniu wewnętrznym zainstalować pompkę podrzutu skroplin.

TN - S SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE

OBIEKT: RADOM ul. ŻEROMSKIEGO 53 Delegatura IPN - Klimatyzacja		TEMAT: Tablica TP Obwody zasilania parowników	
PROJEKTOWAŁ:	dr inż. Franciszek ŚWITAŁA upr. bud. 1028/Lb/90	Podpis:	SKALA: 1:50
SPRAWDZIŁ:		Podpis:	Nr kol. rys. 2

PUHY-EP250YJM-A

400

1250

pion kanalizacji deszczowej
 Ø160

W-C