

Instytut Pamięci Narodowej
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Białymstoku

Pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:
OIBi 22-6(9)/15

Data:
Białystok, 22 maja 2015 r.

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w tzw. wysokiej i niskiej części budynku (z wyłączeniem nadbudowy) siedziby Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok przedstawia treść zapytania Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

***Pytanie 1.** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następującej informacji. I tak w ogłoszeniu jest zapis, że budynek nie jest przystosowany do prowadzenia prac z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego. W związku z powyższym prosimy o sprostowanie, czy można prowadzić w/w roboty alpinistyczne bez windy lecz tylko na linach mocowanych do dachu na specjalne kotwy chemiczne, oczywiście po zakończeniu prac naprawa dachu po stronie wykonawcy bez dodatkowych kosztów poprzez wgrzanie papy termozgrzewalnej w miejscach kotew.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie, przy czym wybrana metoda i sposób jej realizacji nie może uszkodzić konstrukcji dachu.

W zastępstwie Dyrektora
Oddziału IPN-KŚZpNP w Białymstoku

Eugeniusz Korneluk
Naczelnik Oddziałowego Biura
Udostępnienie i wydanie Dokumentów: