

OKa 281-7/15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8
NA

DOSTAWĘ ZASILACZA UPS

Oznaczenie wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

30237280-5 – akcesoria zasilające;

ZAMAWIAJĄCY:

**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO
NARODOWI POLSKIEMU ODDZIAŁ W KATOWICACH**

ul. Józefowska 102

40-145 Katowice

**Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) –
zwanej dalej Pzp.**

OKa 281-7/15

I. Zamawiający:

- 1.1. Zamawiającym jest Oddział Instytutu Pamięi Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowskiej 102.
- 1.2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
 - w sprawach opisu przedmiotu zamówienia – **Grzegorz Kostka;**
grzegorz.kostka@ipn.gov.pl
 - w sprawach procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego –
Magdalena Piskala; magdalena.piskala@ipn.gov.pl
- 1.3. Adres strony internetowej Zamawiającego: **www.ipn.gov.pl**.
- 1.4. Oznaczenie niniejszego postępowania: **OKa 281-7/2015**
- 1.5. Dane do kontaktu: **ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice, fax: 32 207 01 80**

II. Przedmiot zamówienia:

- 2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zasilacza UPS do siedziby Zamawiającego wraz z jego uruchomieniem oraz świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji.
- 2.2. Szczegółowe informacje o przedmiocie zamówienia zawiera **załącznik nr 1** do niniejszej specyfikacji.

III. Informacja o ofertach częściowych:

Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części i Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego.

V. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych i równoważnych:

Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych i równoważnych.

VI. Termin wykonania zamówienia:

W terminie 21 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

- 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- 7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a Pzp;
- 7.1.2. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, tj.:
- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 - 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 - 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 7.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dostarczonych przez Wykonawców wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
- 7.3. Wykonawca, ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest spełniać i akceptować warunki, określone w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy – pod rygorem odrzucenia oferty, a w szczególności:
- 7.3.1. Wypełnić druk „OFERTA”, który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku, załączonego przez Zamawiającego – załącznik nr 2.
- 7.3.3. Dołączyć wszystkie wymagane dokumenty wyszczególnione w punkcie VIII niniejszej SIWZ.

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w tym w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 7.1 SIWZ, Wykonawca składa następujące dokumenty, oświadczenia i informacje:

8.1.1. Oświadczenia wg wzorów stanowiących *załączniki nr 3 i 4*

8.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione **nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**

8.2. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy, zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) **to do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwa wystawione na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upoważnione lub kopię poświadczoną notarialnie.** Podpisy złożone przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną i parafką.

8.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2d PZP Wykonawca dołącza do formularza ofertowego oświadczenie zawierające informację o tym, czy należy do grupy kapitałowej (*załącznik nr 4*). W przypadku gdy wykonawca należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest dołączyć do formularza ofertowego listę podmiotów należących do tej samej grupy, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

- 9.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. **Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi tą samą drogą otrzymanie jakiegokolwiek pisma w przedmiotowym postępowaniu.**
- 9.2 Wykonawca może się zwracać do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, sposobu przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje pytania faksem lub drogą elektroniczną. Treść złożonych zapytań (bez podania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipn.gov.pl w zakładce ogłoszenia.
- 9.3 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 9.4 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 9.3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 9.5 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ. O każdej dokonanej zmianie treści SIWZ Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej Zamawiającego: www.ipn.gov.pl w zakładce ogłoszenia. Jeżeli w wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ potrzebny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym Wykonawców w ten sam sposób jak przy zmianie treści SIWZ.

X. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XI. Termin związania ofertą (art. 36 ust.1 pkt 9, art.85, art. 181 Pzp)

OKa 281-7/15

11.1 Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. Opis sposobu przygotowania ofert:

12.1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Pzp.

12.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

12.3. Oferta musi być podpisana przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

12.4. Każda strona oferty wraz z załącznikami winna być ponumerowana kolejnymi numerami, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania stron niezapisanych. Dokumenty składające się na ofertę należy spiąć w sposób uniemożliwiający ich rozkompletowanie.

12.5. Ofertę należy sporządzić na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym *załącznik nr 2* do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę tylko na jedną lub niektóre z części, oferta winna zawierać informacje dotyczące jedynie części, co do której ofertę składa Wykonawca (można pominąć w formularzu oferty fragmenty dotyczące pozostałych części zamówienia), lub Wykonawca powinien wypełnić jedynie treść formularza dotyczącego części, na którą składa ofertę, zaś pozostałe części formularza przekreślić.

12.6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

12.7. Oferta winna zawierać informacje Wykonawcy, która część oferty i które informacje (z wyłączeniem informacji, podlegających odczytaniu zgodnie art. 86 ust.4 ustawy) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

OKa 281-7/15

12.8. Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w punkcie 13.1 w zamkniętej kopercie. Koperta zawierająca ofertę Wykonawcy powinna być zaadresowana na Zamawiającego, tj. **Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice** i oznakowana następująco:

„Oferta w postępowaniu na dostawę zasilacza UPS”.

NIE OTWIERAĆ PRZED 10:00, 19 listopada 2015 r.”

oraz zawierać nazwę i dokładny adres wraz z numerami telefonów Wykonawcy – jeśli zajdzie konieczność odesłania nienaruszonej oferty, złożonej po terminie składania ofert (art. 84 ust. 2 ustawy PZP).

12.9. Do oferty należy dołączyć komplet dokumentów, wymienionych w pkt. VIII specyfikacji wraz z ich szczegółowym wykazem. Wykonawca winien we własnym zakresie wybrać taki sposób dostarczenia oferty, żeby przesyłka była zabezpieczona przed zniszczeniem i dotarła do Zamawiającego przed określonym terminem na składanie ofert.

12.10. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

12.11. W przypadku przesłania oferty pocztą, jej wpłynięcie po terminie złożenia oferty będzie bezskuteczne.

12.12. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty – Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

12.13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

13.1. Składanie ofert:

13.1.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Katowicach (40-145) przy ul. Józefowskiej 102 w Biurze Podawczym.

13.1.2. Termin składania ofert upływa w dniu.

19 listopada 2015 r. o godzinie 9:30.

OKa 281-7/15

13.1.4. Formalne warunki oznaczenia oferty do złożenia zgodnie z pkt. 12.7 SIWZ.

13.1.4 Kolejność złożenia ofert potwierdzona będzie na kopercie oferty pieczętą z datownikiem z dopisaną ręcznie godz. wpływu.

13.1.5 Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do Biura Podawczego.

13.1.6 Złożone oferty mogą być wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu ich składania. Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien być złożony w formie pisemnej w kopercie zaadresowanej i oznakowanej, jak w pkt. 12.7 z dopiskiem **WYCOFANIE OFERTY** lub **ZMIANA OFERTY** w miejscu i czasie opisanym wyżej, przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie od wykonawcy do dokonania powyższego. Zwrot wycofanej oferty nastąpi po terminie otwarcia ofert.

13.2. Otwarcie ofert:

13.2.1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi

19 listopada 2015 r. o godzinie 10:00

w siedzibie zamawiającego w Sali konferencyjnej.

13.2.2. Oferty będą otwierane w kolejności wpływu.

13.2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia.

13.2.4. Podczas otwarcia ofert zostaną podane dane z ofert, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

13.2.5. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia w części nie zastrzeżonej przez Wykonawcę i mogą być udostępnione w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, na wniosek zainteresowanego .

XIV. Opis sposobu obliczania ceny:

14.1. W cenie oferty należy uwzględnić pełny koszt wykonania przedmiotu zamówienia.

OKa 281-7/15

14.1.1 Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym koszt wykonania usługi, koszt transportu z miejsca wykonania usługi do siedziby Zamawiającego oraz koszt opakowania zabezpieczającego książki przed uszkodzeniem i ubezpieczenia w czasie transportu.

14.1.2 Podana cena oferty będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy. Cena oferty jest ceną łączną i uwzględnia wszystkie zobowiązania. Cena musi być podana brutto w PLN cyfrowo i słownie. Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

14.1.3 Zamawiający w trakcie oceny ofert bierze pod uwagę łączną cenę brutto.

XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą:

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcami będą prowadzone **tylko w PLN**.

XVI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:

16.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami procentowymi.

Zamawiający przyjmuje jako kryteria oceny oferty - cenę oferty („C”) – 90%, okres gwarancji („G”) – 10%. Wartość procentowo-punktowa powyższych kryteriów obliczana będzie według następujących wzorów:

1. Cena 90 %

Ilość punktów za cenę będzie wyliczana według następującego wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 90$$

C - ilość punktów za kryterium „cena”

C_n – cena oferty najniższa spośród oferowanych

C_b – cena oferty badanej

2. Okres gwarancji 10%

OKa 281-7/15

Ilość punktów za termin wykonania zamówienia będzie wyliczana według następującego wzoru:

$$G = \frac{G_b}{G_n} \times 10$$

G - ilość punktów za kryterium „okres gwarancji”

G_n – najdłuższy okres gwarancji spośród oferowanych

G_b – okres gwarancji oferty badanej

UWAGA!!!

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

- 16.2 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 16.3 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
- 16.4 Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- 16.5 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 Pzp.
- 16.6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – z podaniem nazwy (firmy) i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienia jej wyboru zostanie zamieszczona niezwłocznie również na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
- 16.7 W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie.

XVII. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy (art. 36 ust. 1 pkt 14, art. 92, art. 94 Pzp)

OKa 281-7/15

- 17.1. Wybrany wykonawca ma obowiązek uzgodnić z zamawiającym kwestie konieczne do sprawnego zawarcia umowy.
- 17.2. Umowa będzie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym *załącznik nr 5* do SIWZ.
- 17.3. Umowa winna być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w formie pisemnej. Termin na podpisanie umowy będzie określony w zawiadomieniu o wyborze oferty. W przypadku złożenia odwołania umowa zostanie zawarta po ostatecznym jego rozstrzygnięciu.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.

Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym *załącznik nr 5* do SIWZ.

XX. Zmiana umowy

Strony dopuszczają możliwość zmiany treści umowy w zakresie zmiany producenta i modelu sprzętu, względem producenta i modelu wskazanego w treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem że sprzęt będzie spełniał wymogi określone w specyfikacji technicznej, zaś dostarczenie sprzętu zaoferowanego w treści oferty okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (np. zaprzestanie produkcji).

XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia (art. 36 ust.1 pkt. 17, art. 4a, dz. VI Pzp)


Środki ochrony prawnej unormowane w art. 179 – 198 Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Zamawiający dołącza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia niżej wymienione załączniki :

1. załącznik nr 1 – szczegółowy opis części zamówienia;
2. załącznik nr 2 – wzór oferty;
3. załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
4. załącznik nr 4 wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;
5. załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
6. załącznik nr 6 – wzór umowy.

Zatwierdzam:


Dyrektor Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej
w Katowicach
dr Andrzej Szneider

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zasilacz UPS – wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).

Ilość – 1 sztuka.

	Nazwa komponentu	Wymagane parametry
1.	Topologia pracy	VFI
2.	Konfiguracja UPSa	3/3
3.	Parametry wejściowe	Znamionowe napięcie wejściowe: 3*400 V_{AC}
		Tolerancja napięcia wejściowego (praca normalna): ≥ ± 15%
		Częstotliwość wejściowa: 50 Hz ±6%
		Wejściowy współczynnik mocy dla 50% obciążenia: ≥ 0,95
		Wejściowy współczynnik mocy dla 100% obciążenia: ≥ 0,98
		Sprawność AC-AC 50-100% obciążenie: ≥ 95%
		Zniekształcenia prądu wejściowego: < 5%
		Kształt prądu wejściowego: sinusoidalny
		Możliwość współpracy z generatorem prądotwórczym – Soft-start: TAK
4.	Parametry wyjściowe	znamionowa moc wyjściowa (VA / W): 40kVA / 32kW
		znamionowe napięcie wyjściowe: 3*400 V_{AC}
		Znamionowa częstotliwość wyjściowa: 50 Hz
		Tolerancja częstotliwości przy pracy z baterii: ≤ 0,1%
		Kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny
		Odształcenia napięcia wyjściowego, obciążenie liniowe, symetryczne: ≤ 2%
		Odształcenia napięcia wyjściowego, obciążenie nieliniowe: ≤ 5%
		Przeciążalność w czasie do 60 sekund: ≥ 150%

		Dopuszczalny współczynnik szczytu obciążenia (CF): $\geq 5:1$
		Wbudowany automatyczny układ obejściowy
5.	Parametry akumulatorów	Akumulatory, w układzie równoległych łańcuchów- minimum 10: VRLA
		Czas pracy autonomicznej dla obciążenia 32 kW - równoległe łańcuchy akumulatorów – nie mniej niż 4: ≥ 5 minut
		Projektowana żywotność baterii: ≥ 5 lat
		Funkcja nieciągłego ładowania baterii
		Temperaturowa kompensacja napięcia ładowania
		Automatyczny test baterii
		Beznarzędziowa wymiana baterii ‘na gorąco’ bez konieczności wyłączenia zasilacza UPS i odłączania sekcji DC
		Baterie w formie kaset zainstalowane w zasilaczu UPS
6.	Kontrola i zarządzanie	Oprogramowanie zarządzające z możliwością zamykania systemów operacyjnych poprzez sieć logiczną: Windows® Server 2012, Windows® Storage Server 2012, Microsoft® Hyper-V 2012, Windows® Server 2011, Windows® Server 2008, Microsoft® Hyper-V 2008, Windows® Storage Server 2008, Windows® HPC Server 2008, Windows® Server 2003, Windows 10 Enterprise, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista VMware® ESXi, VMware® ESX, Red Hat® Enterprise Linux®, Ubuntu Linux®, SuSE® Linux® Enterprise Server, Oracle, Mac OS X, Solaris™, HP-UX, IBM AIX™, Citrix Xen Server,
7.	Sieciowy interfejs komunikacyjny	Moduł zarządzający WEB/SNMP - Możliwość diagnostyki UPSa
		Obsługiwane protokoły:
		HTTP / HTTPS

		SNMP
		Powiadamianie o zdarzeniach przez e-mail
		Zapamiętywanie zdarzeń (EVENT LOG)
8.	Normy i standardy	Znak CE
		EN/IEC 62040-3
		EN55022 klasa A
		ISO9001
		ISO14001
9.	Parametry ogólne	Wbudowany, bezprzerwowy przełącznik obejścia serwisowego
		Możliwość podłączenia wyłącznika awaryjnego
		Wskaźniki stanu pracy, wyświetlacz LCD z komunikatami w języku polskim
		Możliwość łączenia UPS-ów do pracy równoległej w celu zwiększenia mocy systemu lub uzyskania nadmiarowości do 4sztuk
		System o konstrukcji modularnej – naprawa zasilacza przez wymianę modułu funkcjonalnego/baterii
		Zewnętrzny bypass serwisowy tego samego producenta
		Stopień ochrony: \geq IP51
		Szerokość zasilacza: \leq 550mm
		Wysokość: \leq 1 500mm
		Głębokość: \leq 850mm
		Waga: \leq 662kg
10.	Dostawa	Dostawa i uruchomienie w miejscu instalacji

11.	Instalacja	<p>Wykonanie czynności w zakresie:</p> <p>a. sprawdzenie instalacji przygotowanej zgodnie z przepisami pod kątem poprawności z zaleceniami producenta,</p> <p>b. wykonanie instalacji elektrycznej pomiędzy: UPS – rozdzielnica zasilająca, UPS – bypass, UPS – rozdzielnica odbiorów gwarantowanych,</p> <p>c. wykonanie instalacji sterowniczej do wyłącznika EPO,</p> <p>d. uruchomienie układu w tym testy i kalibracja,</p> <p>e. instruktaż w zakresie obsługi,</p> <p>f. wykonanie pomiarów (w zakresie zasilacza UPS). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanych przez Dostawcę parametrów elektrycznych urządzenia już po zainstalowaniu.</p>
12.	Gwarancja	<p>Gwarancja fabryczna Producenta. Dostawca jest zobowiązany do przekazania wraz z zasilaczem UPS oświadczenia producenta (wraz z potwierdzonym na nim typem i numerem seryjnym urządzenia) zaświadczającego, iż dostarczane urządzenie jest objęte fabryczną gwarancją producenta na cały deklarowany okres: ≥ 36 miesięcy</p>
13.	Produkcja	<p>Zasilacz musi pochodzić z aktualnej produkcji seryjnej</p>
14.	Serwis	<p>Czas reakcji dla awarii: ≤ 2 godz. Czas reakcji w przypadku awarii to ilość godzin, jaka upływa od momentu zgłoszenia AWARII SPRZĘTU do momentu podjęcia działania serwisowego przez serwis dostawcy przy urządzeniu w miejscu jego instalacji.</p> <p>W okresie trwania opieki serwisowej Wykonawca przeprowadzi 1 przegląd na rok, mający na celu sprawdzenie stanu technicznego systemu zasilania awaryjnego UPS wraz z wszystkimi podzespołami, bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat.</p>

OKa 281-7/15

		<p>Przeglądy będą wykonywane co 12 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia serwisu. Każdy przegląd będzie potwierdzony protokołem podpisanym przez obie strony, potwierdzającym sprawne działanie systemu zasilania awaryjnego UPS.</p> <p>Wykonawca udostępni Zamawiającemu telefon wsparcia serwisowego dostępny w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.</p>
15.	Certyfikat	Certyfikat Partnerski producenta potwierdzający poziom kwalifikacji firmy w zakresie proponowanego sprzętu

OKa 281-7/15

Załącznik nr 2

(pieczęć adresowa wykonawcy)

OKa 281-7/15

.....
(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

1. Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa _____

Siedziba _____

Nr tel/faxu _____

NIP _____ REGON _____

E-mail _____

1. Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu na dostawę zasilacza UPS oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Całociowa wartość brutto zamówienia:

(słownie):.....

Okres gwarancji:(słownie:) miesięcy (min. 36 miesięcy).

	Nazwa komponentu	Wymagane parametry	Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca)
1.	Topologia pracy	VFI	
2.	Konfiguracja UPSa	3/3	
3.	Parametry wejściowe	Znamionowe napięcie wejściowe: 3*400 V_{AC}	
		Tolerancja napięcia wejściowego (praca normalna): $\geq \pm 15\%$	
		Częstotliwość wejściowa: 50 Hz $\pm 6\%$	
		Wejściowy współczynnik mocy dla 50% obciążenia: $\geq 0,95$	
		Wejściowy współczynnik mocy dla 100% obciążenia: $\geq 0,98$	
		Sprawność AC-AC 50-100% obciążenie: $\geq 95\%$	
		Zniekształcenia prądu wejściowego: $< 5\%$	
		Kształt prądu wejściowego: sinusoidalny	
		Możliwość współpracy z generatorem prądotwórczym – Soft-start	
4.	Parametry wyjściowe	znamionowa moc wyjściowa (VA / W): 40kVA / 32kW	
		znamionowe napięcie wyjściowe: 3*400 V_{AC}	
		Znamionowa częstotliwość wyjściowa: 50 Hz	
		Tolerancja częstotliwości przy pracy z baterii: $\leq 0,1\%$	
		Kształt napięcia wyjściowego: sinusoidalny	
		Odkształcenia napięcia wyjściowego, obciążenie liniowe, symetryczne: $\leq 2\%$	
		Odkształcenia napięcia wyjściowego, obciążenie nieliniowe: $\leq 5\%$	
		Przeciążalność w czasie do 60 sekund: $\geq 150\%$	
		Dopuszczalny współczynnik szczytu obciążenia (CF): $\geq 5:1$	
		Wbudowany automatyczny układ obejściowy	

5.	Parametry akumulatorów	Akumulatory, w układzie równoległych łańcuchów- minimum 10: VRLA	
		Czas pracy autonomicznej dla obciążenia 32 kW - równoległe łańcuchy akumulatorów – nie mniej niż 4: ≥ 5 minut	
		Projektowana żywotność baterii: ≥ 5 lat	
		Funkcja nieciągłego ładowania baterii	
		Temperaturowa kompensacja napięcia ładowania	
		Automatyczny test baterii	
		Beznarzędziowa wymiana baterii ‘na gorąco’ bez konieczności wyłączenia zasilacza UPS i odłączenia sekcji DC	
		Baterie w formie kaset zainstalowane w zasilaczu UPS	

6.	Kontrola i zarządzanie	<p>Oprogramowanie zarządzające z możliwością zamykania systemów operacyjnych poprzez sieć logiczną: Windows® Server 2012, Windows® Storage Server 2012, Microsoft® Hyper-V 2012, Windows® Server 2011, Windows® Server 2008, Microsoft® Hyper-V 2008, Windows® Storage Server 2008, Windows® HPC Server 2008, Windows® Server 2003, Windows 10 Enterprise, Windows® 8, Windows® 7, Windows® Vista VMware® ESXi, VMware® ESX, Red Hat® Enterprise Linux®, Ubuntu Linux®, SuSE® Linux® Enterprise Server, Oracle, Mac OS X, Solaris™, HP-UX, IBM AIX™, Citrix Xen Server,</p>	
7.	Sieciowy interfejs komunikacyjny	<p>Moduł zarządzający WEB/SNMP - Możliwość diagnostyki UPSa</p> <p>Obsługiwane protokoły:</p> <p>HTTP / HTTPS:</p> <p>SNMP:</p> <p>Powiadamianie o zdarzeniach przez e-mail</p> <p>Zapamiętywanie zdarzeń (EVENT LOG)</p>	
8.	Normy i standardy	<p>Znak CE</p> <p>EN/IEC 62040-3</p> <p>EN55022 klasa A</p> <p>ISO9001</p> <p>ISO14001</p>	
9.	Parametry ogólne	<p>Wbudowany, bezprzerwowy przełącznik obejścia serwisowego</p> <p>Możliwość podłączenia wyłącznika awaryjnego</p>	

		Wskaźniki stanu pracy, wyświetlacz LCD z komunikatami w języku polskim	
		Możliwość łączenia UPS-ów do pracy równoległej w celu zwiększenia mocy systemu lub uzyskania nadmiarowości do 4sztuk	
		System o konstrukcji modularnej – naprawa zasilacza przez wymianę modułu funkcjonalnego/baterii	
		Zewnętrzny bypass serwisowy tego samego producenta	
		Stopień ochrony: \geq IP51	
		Szerokość zasilacza: \leq 550mm	
		Wysokość: \leq 1 500mm	
		Głębokość: \leq 850mm	
		Waga: \leq 662kg	
10.	Dostawa	Dostawa i uruchomienie w miejscu instalacji	
11.	Instalacja	Wykonanie czynności w zakresie: a. sprawdzenie instalacji przygotowanej zgodnie z przepisami pod kątem poprawności z zaleceniami producenta, b. wykonanie instalacji elektrycznej pomiędzy: UPS – rozdzielnica zasilająca, UPS – bypass, UPS – rozdzielnica odbiorów gwarantowanych, c. wykonanie instalacji sterowniczej do wyłącznika EPO, d. uruchomienie układu w tym testy i kalibracja, e. instruktaż w zakresie obsługi, f. wykonanie pomiarów (w zakresie zasilacza UPS). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanych przez Dostawcę parametrów elektrycznych urządzenia już po zainstalowaniu.	

12.	Gwarancja	Gwarancja fabryczna Producenta. Dostawca jest zobowiązany do przekazania wraz z zasilaczem UPS oświadczenia producenta (wraz z potwierdzonym na nim typem i numerem seryjnym urządzenia) zaświadczonego, iż dostarczane urządzenie jest objęte fabryczną gwarancją producenta na cały deklarowany okres.: ≥ 36 miesięcy	
13.	Produkcja	Zasilacz musi pochodzić z aktualnej produkcji seryjnej	
14.	Serwis	Czas reakcji dla awarii: ≤ 2 godz. Czas reakcji w przypadku awarii to ilość godzin, jaka upływa od momentu zgłoszenia AWARII SPRZĘTU do momentu podjęcia działania serwisowego przez serwis dostawcy przy urządzeniu w miejscu jego instalacji.	
		W okresie trwania gwarancji Wykonawca przeprowadzi 1 przegląd na rok, mający na celu sprawdzenie stanu technicznego systemu zasilania awaryjnego UPS wraz z wszystkimi podzespołami, bez pobierania z tego tytułu dodatkowych opłat.	
		Przeglądy będą wykonywane co 12 miesięcy, licząc od dnia uruchomienia serwisu. Każdy przegląd będzie potwierdzony protokołem podpisanym przez obie strony, potwierdzającym sprawne działanie systemu zasilania awaryjnego UPS.	
		Wykonawca udostępni Zamawiającemu telefon wsparcia serwisowego dostępny w trybie 24 godziny na dobę, 7dni w tygodniu, 365 dni w roku.	
15.	Certyfikat	Certyfikat Partnerski producenta potwierdzający poziom kwalifikacji firmy w zakresie proponowanego sprzętu	

OKa 281-7/15

Proponowany producent sprzętu (podać nazwę producenta):

Proponowany model sprzętu (podać nazwę produktu):

Proponowany typ sprzętu (podać P/N produktu):

Proponowany model przełącznika obejścia serwisowego (podać nazwę produktu):

Proponowany typ przełącznika obejścia serwisowego (podać P/N produktu):

Oświadczamy ponadto, że:

1. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia – opisane w SIWZ oraz ewentualne koszty nie określone w SIWZ, a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń, przyjmujemy warunki w niej zawarte oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty.
3. Sporządziliśmy ofertę zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
4. Spełniamy wszystkie warunki, określone w SIWZ i złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków.
5. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy sporządzonej w oparciu o jego postanowienia.
6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
7. Oferta zawiera/nie zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty z napisem "zastrzeżone" stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione.
8. Osobą upoważnioną (od strony Wykonawcy) do realizacji przedmiotu zamówienia jest:

.....tel.....

fax.....e-mail.....

9. Oświadczamy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego/ nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego do obowiązku podatkowego*.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:.....

Wartość bez kwoty podatku

.....dn.....

.....
*Czytelne Imię i nazwisko lub pieczęć i parafka osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy*

* niepotrzebne skreślić

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177)

Ja (imię i nazwisko)

reprezentując Wykonawcę (nazwa Wykonawcy)

.....

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę zasilacza UPS

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że:

- 1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1),
- 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie (art. 22 ust. 1 pkt 2),
- 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3),
- 4) sytuacja ekonomiczna zapewni wykonanie wyżej wymienionego zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4);
- 5) sytuacja finansowa zapewni wykonanie wyżej wymienionego zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4);

..... dnia

.....
(podpis i pieczęć imienna przedstawiciela Wykonawcy/Pełnomocnika)

.....

(pieczęć firmowa)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę zasilacza UPS **oświadczam** w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, że:

brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.).

.....dn.....

.....
*Czytelne Imię i nazwisko lub pieczęć i parafka
osoby/osób upoważnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy*

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę zasilacza UPS, **oświadczam** w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy, że Wykonawca:

NALEŻY / NIE NALEŻY*

do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP

Jednocześnie, w **przypadku należenia do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 PZP, zgodnie z art. 26 ust. 2d PZP składam w załączeniu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

.....dn.....

.....
*Czytelne Imię i nazwisko lub pieczęć i parafka osoby/osób
upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy*

UMOWA

zawarta w dniu 2015 roku w Katowicach pomiędzy:

Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ul. Józefowska 102, reprezentowanym przez:

dra Andrzeja Sznajdera – Dyrektora Oddziału

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

.....
.....
.....

zwanym dalej **Wykonawcą**,

o następującej treści:

§1.

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

§2.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oraz dostarczenie, instalacja i uruchomienie w siedzibie IPN – KŚZpNP Oddział w Katowicach przy ul. Józefowskiej 102 w Katowicach **1 szt. zasilacza UPS producent: model:, model przelącznika obejścia serwisowego:** w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zasilacza UPS znak: OKa281-7/2015.
2. Specyfikacja zamawianego sprzętu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zasilacza UPS, o którym mowa w ust. 1 do siedziby Zamawiającego, własnym transportem i na własny koszt.
4. Minimum jeden dzień przed dostawą Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie dostawy. Termin uruchomienia zasilacza zostanie ustalony pomiędzy stronami po jego dostawie.
5. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w postępowaniu, o którym mowa w § 1 umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

**§3.
INSTALACJA**

1. Wykonawca zobowiązany jest do instalacji przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego, w wyznaczonym przez niego miejscu.
2. W ramach instalacji Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a. sprawdzenia instalacji przygotowanej zgodnie z przepisami pod kątem poprawności z zaleceniami producenta,
 - b. wykonania instalacji elektrycznej pomiędzy:
UPS – rozdzielnica zasilająca,
UPS – bypass,
UPS – rozdzielnica odbiorów gwarantowanych,
 - c. wykonania instalacji sterowniczej do wyłącznika EPO,
 - d. uruchomienia układu w tym przeprowadzenia testów i kalibracji,
 - e. przeprowadzenia instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi,
 - f. wykonania pomiarów (w zakresie zasilacza UPS). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji deklarowanych przez Wykonawcę parametrów elektrycznych urządzenia już po zainstalowaniu.

**§ 4.
SERWIS**

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi serwisu przez cały okres trwania gwarancji.
2. W ramach świadczonej usługi serwisu, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) udostępnienia Zamawiającemu telefonu serwisowego dla zgłaszania awarii, dostępnego w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku; numer telefonu:
 - b) przeprowadzania co 12 miesięcy przeglądów, mających na celu sprawdzenie stanu technicznego systemu zasilania awaryjnego UPS wraz z wszystkimi podzespołami; każdy przegląd będzie potwierdzony protokołem podpisanym przez obie strony, potwierdzającym sprawne działanie systemu zasilania awaryjnego UPS.
 - c) usuwania wszelkich awarii przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do reakcji na zgłoszenie awarii w okresie nie przekraczającym 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii. Za reakcję na zgłoszenie awarii przyjmuje się podjęcie działań przez Wykonawcę lub serwis w miejscu instalacji urządzenia.

**§5.
TERMINY WYKONANIA**

1. Dostarczenie przedmiotu umowy Zamawiającemu nastąpi w terminie 21 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy, uważa się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron ostatniego protokołu odbioru przedmiotu umowy stwierdzającego dostawę przedmiotu zamówienia.

**§6.
WYNAGRODZENIE**

1. Za wykonanie umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty jakie zostaną przez niego poniesione w celu należytego wykonania umowy, w tym także koszty nie wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu umowy, ale możliwe do przewidzenia przed złożeniem oferty.

§7.

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI

W przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego w dostarczonym sprzęcie, Wykonawca usunie wady na własny koszt w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego faksem, pisemnie lub elektronicznie. Jeżeli wady nie dadzą się usunąć, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia nowego sprzętu, spełniającego parametry wskazane w ofercie Wykonawcy.

§8.

PRZEKAZANIE

1. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru sporządzonego i podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli stron.
2. W protokole zostaną wskazane stwierdzone wady oraz termin na ich usunięcie.

§9.

GWARANCJA

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenia fabrycznie nowe i wolne od wad.
2. Wykonawca udziela na dostarczony sprzęt gwarancji na okres 36 miesięcy.
3. Wykonawca wydaje łącznie z przedmiotem zamówienia dokumenty gwarancyjne.
4. W razie niewydania przez Wykonawcę dokumentu gwarancyjnego niniejszą Umowę poczytuje się za dokument gwarancyjny o którym mowa w art. 577 K.C.
5. Wykonawca oświadcza, że usługi gwarancyjne będą wykonywane z należytą starannością, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej.

§10.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Podstawą wystawienia faktury będzie wyłącznie podpisany przez przedstawicieli Stron bezsterkowy protokół odbioru.
3. Płatność wynagrodzenia następować będzie przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego oryginału faktury wraz z oryginałem odpowiedniego protokołu odbioru.
4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§11.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:

- a) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia dodatkowego terminu,
 - b) nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub wystąpienia okoliczności, z których wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć stwierdzonych wad w odpowiednim czasie;
 - c) jeżeli opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 7 dni.
2. Odstąpienie od umowy przez każdą ze Stron z przyczyn wymienionych w ust. 1 może być dokonane w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12.

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości:
 - a) 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy do siedziby IPN – Oddział w Katowicach;
 - b) 0,2% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 zamówienia za każdą godzinę opóźnienia w czasie reakcji na zgłoszenie awarii względem terminu określonego w § 4 ust. 3;
 - c) 30% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w szczególności z przyczyn określonych w § 10 ust.1 lit. a), b), c).
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
3. Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z umowy.
4. W sytuacji, gdy przewidziana w umowie kara nie pokrywa rozmiarów szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§13.

ZMIANA UMOWY

Strony dopuszczają możliwość zmiany producenta i modelu zasilacza UPS, względem producenta i modelu wskazanego w treści oferty Wykonawcy, pod warunkiem że sprzęt będzie spełniał wymogi określone w specyfikacji technicznej, zaś dostarczenie sprzętu zaoferowanego w treści oferty okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności (np. zaprzestanie produkcji).

§14.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osobami upoważnionymi do kontaktów między stronami są:
 - a) ze strony Wykonawcy:
 - b) ze strony Zamawiającego: Grzegorz Kostka (grzegorz.kostka@ipn.gov.pl)

2. Adresy do doręczeń i korespondencji:

a) Wykonawcy:

b) Zamawiającego: ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby ewentualne spory rozwiązywane były polubownie w drodze negocjacji.
4. W wypadku gdy rozstrzygnięcie sporu w sposób określony w ust.3 nie jest możliwe, Strony poddadzą się rozstrzygnięciu Sądu właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
5. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zastrzeżeniem postanowień § 13.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA: