**Instytut Pamięci Narodowej**
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej
w Katowicach

| Pismo z dnia: | Znak: | Nasz znak: | Data: |
|---|---|---|---|
| | | OKa 281-7( )/15 | 12.11.2015 |
| | | OIKa 2800-2(1)/15 | |

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zasilacza UPS. Nr postępowania: OKa 281-7/15.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia, że wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**PYTANIE:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę zasilacza UPS posiadającego dopuszczalny współczynnik szczytu obciążenia (CF): ≥ 3:1 (zamiast wymaganych 5:1)?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyrazi zgody na dostawę zasilacza posiadającego dopuszczalny współczynnik szczytu obciążenia (CF) ≥ 3:1.

**PYTANIE:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę zasilacza UPS posiadającego stopień ochrony ≥ IP21 (zamiast wymaganego IP51)?

**ODPOWIEDŹ:** Zamawiający nie wyrazi zgody na dostawę zasilacza posiadającego stopień ochrony ≥ IP21.

Dyrektor Oddziału
Instytutu Pamięci Narodowej
w Katowicach
.....
*dr Andrzej Sznajder*