INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Wszyscy uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Pismo z dnia:	Znak:	Nasz znak:	Data:
		BAG-I-280-13(7)/16	Warszawa, dnia 01.04 2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **modernizację budynku „C" IPN przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie (BAG-4/16)**.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zawiadamia, że wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielono następującej odpowiedzi:

Pytanie:

W dokumentacji dotyczącej Okablowanie strukturalne oraz poz. 2.3 Wymagań związanych z okablowaniem strukturalnym Zamawiający podaje że gniazda komputerowe mają być zbudowane na bazie systemu z wymiennymi gniazdami.

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie gniazd typu Keystone, które w żaden sposób nie zakłóca wymagań i parametrów które są postawione w SIWZ-ie.?

System tzw wkładkowy posiada w swojej ofercie tylko jeden producent na rynku Polskim.

Odpowiedź:

Gniazda komputerowe zbudowane na bazie systemu z wymiennymi gniazdami występują w instalacji pomiaru temperatury i wilgotności. Rozwiązanie to Projektant zastosował w celu odróżnienia tej instalacji od instalacji strukturalnej (komputerowej).
Zamawiający zaakceptuje w instalacji pomiaru temperatury i wilgotności rozwiązanie z gniazdami niewymiennymi pod warunkiem zastosowania gniazd innego koloru lub innego trwałego ich odróżnienia od gniazd sieci strukturalnej.

p.o. Dyrektora Biura
Administracyjno-Gospodarczego
Dariusz Komorowski