INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Wszyscy uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Pismo z dnia:	Znak:	Nasz znak:	Data:
		BAG-I-280-13(5)/17	Warszawa, dnia 10.02.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **przebudowę budynku „C" przy ul. Kłobuckiej 21 w Warszawie (BAG-8/17)**.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielono następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający akceptuje montaż okien w klasie RC 3. Po zapoznaniu się z rynkiem stolarki okiennej, producenci okien oznajmili, że okna uchylne nie spełniają parametrów okna RC 4. Parametr odporności na włamanie można osiągnąć jedynie przy oknach stałych, nieotwieralnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie akceptuje montażu okien w klasie RC 3.

Dyrektor Biura
Administracyjno-Gospodarczego
Marek Drużka