

Jeśli Zamawiający natomiast, chciał wyeliminować większość doświadczonych w tej branży oferentów, żądając wykazania doświadczenia w konserwacji urządzeń konkretnej firmy APC, to takie żądanie jest sprzeczne ustawą PZP, ponieważ wykazane doświadczenie ma być podobne - a nie identyczne z zakresem Zamawiającego.

Na zakończenie fragment ze strony UZP. Zakres dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Link: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/zakres-dokumentow-jakich-zamawiajacy-moze-zadac-od-wykonawcow-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-publicznego>

Sąd Okręgowy w pełni podzielił stanowisko Zespołu Arbitrów i uznał, że zamawiający mógł w treści ogłoszenia o zorganizowanym przetargu nieograniczonym zamieścić informację o warunkach wymaganych od przyszłych wykonawców, co wynika z art. 30 pkt 4 Ustawy o zamówieniach publicznych." (wyrok SO z dnia 16 grudnia 2002 r., Sygn. akt: V Ca 1375/02). Należy jednakże zaznaczyć, iż opis spełniania warunków czy też kryteria spełniania warunków powinny być sformułowane w sposób obiektywny, podyktowany np. zakresem czy też zaawansowaniem technologicznym zamówienia, którego realizacja wymaga od wykonawcy posiadania odpowiedniego doświadczenia, wiedzy, czy też potencjału ekonomicznego, technicznego lub finansowego. Określone przez zamawiającego kryteria powinny zatem być odpowiednie do specyfiki zamówienia i nie mogą prowadzić do naruszenia zasad określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, m.in. zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania (art. 7, 22 ust. 2 ustawy)

Zakresem czy też zaawansowaniem technologicznym – Nie zaś nazwą firmy APC

Proszę o usunięcie słów "firmy APC"

Odpowiedź:

W odpowiedzi na ww. pytanie, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji SIWZ dokonując zmiany w rozdz. VII ust. 1 pkt 1 akapit 2 SIWZ w sposób następujący:

było:

zdolność techniczną w zakresie części II, tj. wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) usług wykonywanych nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda, obejmujących swoim zakresem co najmniej na konserwację i serwisowaniu układów zasilania gwarantowanego (UPS), zasilania awaryjnego (agregaty prądotwórcze o mocy co najmniej 200 kVA) oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji precyzyjnej firmy APC, objętych przedmiotem zamówienia.

jest:

zdolność techniczną w zakresie części II, tj. wykażą się wykonaniem lub wykonywaniem (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwóch) usług wykonywanych nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda, obejmujących swoim zakresem co najmniej konserwację i serwisowanie układów zasilania gwarantowanego (UPS), zasilania awaryjnego

(agregaty prądowórcze o mocy co najmniej 200 kVA) oraz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacji precyzyjnej.

Dyrektor Biura
Administracyjno-Hospodarczego


Marek Drużka