UWAGI:

1. PROJEKTUJE SIE INSTALACJE CHŁODNICZA Z RUR MIEDZIANYCH ŁACZONYCH NA LUT TWARDY, MONTOWANYCH POD STROPEM W IZOLACJI ZIMNOCHRONNEJ.

+ 13,79

PODDASZE UŻYTKOWE



+ 10,56

II PIĘTRO



+ 7,04

I PIĘTRO



+ 3,52

PARTER



0,00

PIWNICA

KABEL ZASILAJĄCY

TAB. ELEKTR.

-2,50

LEGENDA:

- PRZEWÓD CHŁODNICZY-CIECZOWY
- PRZEWÓD CHŁODNICZY-GAZOWY
- TRÓJNIKI ROZDZIELACZOWE
- POM. NR. 102 NUMER POMIESZCZENIA
- Ø28,6 / Ø12,7 ŚREDNICA PRZEWODU CIECZOWEGO I GAZOWEGO

INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU IPN KŚZpNO ODDZIAŁ W SZCZECINIE

Adres	SZCZECIN , ul K. Janickiego 30
Inwestor	INSTYTUT PAMIECI NARODOWEJ –KŚZpNP W WARSZAWIE UL. WOŁOSKA 7, 02-675 WARSZAWA
Temat rys.	**SCHEMAT INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ–KL1**
Projektant:	mgr inż. M. Jagodziński upr. proj. nr. 72/Sz/2002
Sprawdził:	mgr inż. K. Karkoszka upr. proj. nr.:ZAP/104/PWOS/09

FAZA	BRANŻA	SKALA	DATA	NR RYS.
P.W.	SANITARNA	--	Grudzień 2016	PBW/KL/08

Biuro Techn Instalacyjnych "DOMICIL"
Tel./Fax 091 3117669
email: domicil@o2.pl
PRZECŁAW SSC/5

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystywanie bez zgody B.T.I."DOMICIL" zabronione.
Prace budowlane wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,tom II".