



- °C

REGULATOR TEMPERATURY INSTALACJI
OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
- "K"

STEROWNIK KLIMATYZACJI
- ⚡

WYPUST ELEKTRYCZNY

Proj. termostat pokojowy
Podłączyć pod siłownik nr 3 w rozdzielaczu
YTKSY 1x4x0,5 do rozdzielacza

"B2" °C

ścianka biurowa na niepełną wysokość h = 2,0 m

Proj. sterownik klimatyzacji
UTP 4x2x0,5 do jed. wewnętrznej klimatyzacji

0,1kW/230V

T25/klim5

0,1kW/230V

T25/klim5

ścianka biurowa na niepełną wysokość h = 2,0 m

Proj. termostat pokojowy
Podłączyć pod siłownik nr 2 w rozdzielaczu
YTKSY 1x4x0,5 do rozdzielacza

°C "B1"

0,1kW/230V

T25/klim5

"K"

rozdziel. podłógowa
Istn. skrzynka podłączeniowa

Proj. termostat pokojowy z demontażu
Zachować istniejący układ połączeń w rozdzielaczu
YTKSY 1x4x0,5-do rozdzielacza

°C "A"

Przebudowa Sali konferencyjnej w celu wydzielienia pomieszczeń biurowych w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku.				
Instytut Pamięci Narodowej – w Białymstoku 15-637 Białystok, ul. Warszłatowa 1A				
INWESTOR	RZUT IV KONDYGNACJI PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE TECHNOLOGICZNE			E-5
TYTUŁ RYSUNKU				1:100
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA 03.2018
mgr inż. Piotr Bartoszewicz	ELEKTRYCZNA	PDL/0129/POOE/14		
WSPÓŁPRACA:		NR UPRAWNIENI	PODPIS	
mgr inż. Marek Prokopiuk	ELEKTRYCZNA			
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE				