



RZUT 1 PIĘTRA
SKALA: 1:50

- UWAGA.
1. Jednostki wewnętrzne klimatyzacji zasilić przewodami YDY 3x1,5mm² z istniejącej rozdzielni w piętrowej T3 – ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin
 2. Przewody układać w przestrzeni nad sufitem podwiesznym komunikacji.
 3. W pomieszczeniach biurowych przewody układać p/l.
 4. Zabezpieczenie obwodów – wyłącznik nadmiarowo-prądowy B10A.

| | |
|---|------------------------|
| BIURO PROJEKTOWE | NIP 712 214 23 77 |
| ul. F. Arszajnowej 5 | 20-016 Lublin |
| KOMPLEKS PROJEKT | dr inż. Marcin Górecki |
| INWESTORZY: | |
| INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ | |
| Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | |
| piętrowej T3 – ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin | |
| TEMA: | |
| Projekt remontu pomieszczeń biurowych | |
| w budynku IPN Oddział w Lublinie | |
| ADRES: | |
| Lublin, ul. Szewska 2 | |
| dz. nr ewid. 46/1 146/2 | |
| BRANŻA: | |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE | |
| mgr inż. Czesław Kowalczyk LUB/0205/ZOE/06 | |
| mgr inż. Jacek Andrzej Tysek LUB/0089/PWBE/15 | |
| mgr inż. Piotr Kopieński LUB/0203/PWDE/11 | |
| NAZWA RYSUNKU: | |
| Zasilanie klimatyzatorów | |
| RZUT I PIĘTRA | |
| SKALA: | 1:50 |
| DATA: | 06.2018 |
| NR RYS. | E-11 |