

	Adresowalna optyczna czujka dymu
	Adresowalna optyczna czujka dymu w przestrzeni miedzy stropowej ze wskaźnikiem zadziałania w suficie podwieszanym
	Adresowalna czujka optyczno-termiczna
	Adresowalny ręczny ostrzegacz pożarowy
	Przycisk oddymiania
	Sygnalizator optyczno-akustyczny
M12 wyjść	Adresowalny moduł sterujący 12 wyjść
M4/2	Adresowalny moduł monitorująco-sterujący 4 wejścia-2 wyjścia
ZAS	Zasilacz buforowy 230V AC/24V DC 2x28Ah
CSP	Adresowalna centralka sygnalizacji pożaru

RZUT PARTERU
SKALA: 1:50

1. Pętle dozorowe należy wykonać przewodami typu YnTKSYekw 2x2x0,8mm².
2. Sterowanie centralą oddymiania wykonać przewodami PH 90 typu HDGs 2x1,0mm².
3. Sterowanie kontrolą dostępu wykonać przewodami typu YnTKSYekw 2x2x0,8mm².
4. Zasilanie modułów od zasilacza wykonać przewodami PH 90 typu HDGs 2x1,0mm².
5. Linię zasilającą sygnalizatory optyczno-akustyczne wykonać przewodami PH 90 typu HDGs 2x1,0mm².
6. Na piętrach I, II, III w części komunikacyjnej przewody układać w korytkach kablowych 200xH60 mocowanych do konstrukcji sufitu podwieszanego (w przestrzeni powyżej sufitu podwieszanego). Korytka kablowe i uchwyty kablowe muszą spełniać wymogania systemu E90 wg DIN 4101-12.
7. Przewody w pomieszczeniach biurowych i pozostałych, w których nie będzie montowany sufit podwieszany prowadzić p/t.
8. Wszystkie przejścia tras przewodów pomiędzy kondygnacjami zabezpieczyć uszczelnieniem ogniochronnym odpowiedniej odporności ogniowej.
9. Od istniejącej centrali oddymiania wyprowadzić obwód sterowania oddymianiem przyciskami projektowanymi na każdej kondygnacji - YnTKSYekw 3x2x0,8mm².

BIURO PROJEKTOWE
KOMPLEKS PROJEKT
ul. F. Arsztajnowej 5
20-816 Lublin
dr inż. Marcin Górecki
NIP 712 214 23 77

INWESTORZY:
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin

TEMAT:
Projekt remontu pomieszczeń biurowych
w budynku IPN Oddział w Lublinie

ADRES:
Lublin, ul. Szewska 2
dz. nr ewid. 46/1 i 46/2

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Projektanci	mgr inż. Czesław Kowalczyk LUB/0205/ZOOE/06 mgr inż. Jacek Andrzej Łysek LUB/0069/PWBE/15	
Projektant sprawdzający	mgr inż. Piotr Kopiński LUB/0203/PWOE/11	

NAZWA RYSUNKU: Plan instalacji sygnalizacji pożarowej RZUT PARTERU

SKALA: 1:50
DATA: 06.2018
NR RYS.: E-15