



RZUT 2 PIĘTRA
SKALA: 1:50

- UWAGA.
1. Jednostki wewnętrzne klimatyzacji zasilić przewodami YDY 3x1,5mm² z istniejącej rozdzielni piętrowej T4 - pole nr 26 i pole nr 27.
 2. Przewody układać w przestrzeni nad sufitem podwiesznym komunikacji.
 3. W pomieszczeniach biurowych przewody układać p/t.
 4. Zabezpieczenie obwodów - wyłłącznik nadmiarowo-prądowy B10A.

| | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| BIURO PROJEKTOWE | NIP 712 214 23 77 |
| ul. F. Arcezbiskupa 5 | |
| 20-516 Lublin | |
| INWESTORZY: | mgr inż. Marcin Górecki |
| INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ | |
| Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu | |
| ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin | |
| TEMAT: | Projekt remontu pomieszczeń biurowych w budynku IPN Oddział w Lublinie |
| ADRES: | Lublin, ul. Szewska 2 dz. nr ewid. 46/1 146/2 |
| BRANŻA: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| Projektant | mgr inż. Czesław Kowalczyk LUB/0205/ZOOE/06 |
| Pracownik | mgr inż. Jacek Andrzej Tysek LUB/0069/PWBE/15 |
| Pracownik | mgr inż. Piotr Kopński LUB/0203/PWDE/11 |
| NAZWA RYSUNKU: | SKALA: 1:50 |
| Zasilanie klimatyzatorów | DATA: 06.2018 |
| RZUT II PIĘTRA | NR RYS: E-12 |