


RZUT PARTERU
SKALA: 1:50

UWAGI:
Kanały wentylacyjne typu SPIRO prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszonych.
Kanały izolować matą z wełny mineralnej gr. 20mm



ul. F. Arszajnowej 5 20-816 Lublin		BIURO PROJEKTOWE KOMPLEKS PROJEKT dr inż. Marcin Górecki		NIP 712 214 23 77	
INWESTORZY:					
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wodopojna 2, 20-086 Lublin					
TEMAT:					
Projekt remontu pomieszczeń biurowych w budynku IPN Oddział w Lublinie					
ADRES:					
Lublin, ul. Szewska 2 dz. nr ewid. 46/1 i 46/2					
BRANŻA:					
INSTALACJE SANITARNE					
Projektant	mgr inż. Grzegorz Majek	LUB/0285/ PWOS/12			
Sprawdzający dr inż.	Tomasz Cholewa	LUB/0007/ POOS/11			
Opracował	mgr inż. Iwona Górecka				
NAZWA RYSUNKU:			SKALA:		
INSTALACJA WENTYLACJI RZUT PARTERU			1:50		
			DATA: 06.2018		
			NR RYS.: IS-17		