



Wszystkie jednostki wewnętrzne wyposażyć w pompy skroplin.
Instalację prowadzić w przestrzeni sufitów podwieszonych, a w pomieszczeniach bez sufitów obudować.
We wszystkich korytarzach sufit podwieszony modułowy. Przestrzeń stropu podwieszonego w korytarzach minimum 30cm netto.
W sanitariatach sufit podwieszony pełny.
Ostateczną wysokość sufitów podwieszonych określić po wykonaniu instalacji lecz nie mniej niż 2,20m w świetle pomieszczeń.
Rewizji przy rozdzielaczach nie przewiduje się ze względu na modułowy sufit w miejscu lokalizacji rozdzielaczy. W przypadku lokalizacji w przestrzeni serwisowej innych elementów w suficie podwieszonym należy przenieść rozdzielacze lub elementy koludzące. Przestrzeń serwisowa dla rozdzielacza UPT-RX 01AH wynosi 40x40cm a dla UPT-RX 04BH 70x40cm od strony modułu sterującego.

NR RYS.: **IS-15**