



1. Jednostki wewnętrzne klimatyzacji YDY 3x1,5mm² z istniejącej rozdzielnicy piętrowej T5 - pole nr 25 i pole nr 26..
2. Przewody ułożyć w przestrzeni nad sufitem podwiesznym komunikacji.
3. W pomieszczeniach biurowych przewody ułożyć p/t.
4. Zabezpieczenie obwodów - wyłłącznik nadmiarowo-prądowy B10A.

Zasilanie klimatyzatorów