INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Wszyscy uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Pismo z dnia:	Znak:	Nasz znak:	Data:
		BAG-V4-280-96( )/20	Warszawa, dnia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego** na: „**Wymianę wykładziny w pomieszczeniach +7 piętra budynku IPN przy ul. Postępu 18 w Warszawie**” (**BAG-82/20**).

Wyjaśnienie treści SIWZ

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zawiadamia, że wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy zakładamy szlifowanie podłoża po demontażu starej wykładziny?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

Czy zakładamy wykonanie wylewki samopoziomującej w miejscach nierówności?

Odpowiedź

Patrz – odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 3:

Czy na powierzchni występują różnice poziomów posadzek np. połączenie łazienki z częścią biurową?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w ramach całej kondygnacji mogą występować nieznaczne różnice poziomów. Jednocześnie Zamawiający informuje, że utrzymanie poziomów wymagane jest w ramach poszczególnych powierzchni pomieszczeń. Ewentualne różnice poziomów pomiędzy pomieszczeniami należy zabezpieczyć listwami progowymi.

Pytanie 4:

Czy prace mają być prowadzone w trybie nocnym, czy weekendowym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza prowadzenia prac w trybie nocnym i weekendowym.

Pytanie 5:

Czy uwzględniać przestawianie mebli wolnostojących?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami SIWZ migracja sprzętu pozostaje po stronie Wykonawcy.

Pytanie 6:

Czy będą rozłączone sprzęty komputerowe?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią SIWZ rozłączenie i ponowne podłączenie sprzętu komputerowego nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.

Pytanie 7:

Czy wymieniamy wykładziny PCV?

Odpowiedź

Zgodnie z postanowieniami SIWZ Zamawiający nie przewiduje wymiany wykładziny PCV.

Pytanie 8:

Jaka jest wilgotność powietrza na powierzchni biura?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający informuje, iż nie prowadzi pomiarów wilgotności w pomieszczeniach biurowych.

#MOJA NIEPODLEGŁA.
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, tel. (22) 581-88-03, fax. (22) 581-88-14
www.ipn.gov.pl