LEGENDA:

– trasa teletechniczna w korytach metalowych

– trasa teletechniczna w korytach instalacyjnych

– trasa teletechniczna w rurkach instalacyjnych pod posadzką



UWAGI:

– WE WŁAŚCIWYCH MIEJSCACH STOSOWAĆ WSZELKIEGO RODZAJU KSZTAŁTKI RUREK, KORYTEK I DRABINEK TAKIE JAK KĄTY, ŁUKI, KOLANKA, ZAŚLEPKI, ZŁĄCZKI I TYM PODOBNE.
– OTWORY W ŚCIANACH I STROPACH DO PRZEPROWADZENIA KABLI WYKONYWAĆ WIELKOŚCI KORYTA, W KTÓRYM KABLE BĘDĄ PROWADZONE.
– NIE PRZEBIJAĆ PODCIĄGÓW, BELEK, ANI SŁUPÓW.
– KORYTKA ORAZ RURKI PROWADZIĆ TAK BY ZAPEWNIĆ KABLOM ODPOWIEDNI PROMIEŃ GIĘCIA.
– KORYTKA METALOWE MOCOWAĆ DO SUFITU NA WYSIĘGNIKACH I WSPORNIKACH.
– KORYTKA METALOWE W PODŁODZE TECHNICZNEJ MOCOWAĆ NA STROPIE NA UCHWYTACH TRÓJKĄTNYCH UTM I UT.
– PO ZAINSTALOWANIU KABLI WSZYSTKIE PRZEJŚCIA MIĘDZY STREFAMI POŻAROWYMI NALEŻY USZCZELNIĆ ZAPRAWĄ OGNIOCHRONNĄ DO KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ OKREŚLONEJ W PROJEKCIE ARCHITEKTONICZNYM.
– OBA KOŃCE KABLI 4P OPISAĆ OZNACZENIEM GNIAZDA RJ45.
– UKŁADAJĄC KABLE ZACHOWAĆ ODPOWIEDNI PROMIEŃ GIĘCIA.
– W PUSZKACH ŚCIENNYCH ORAZ PODŁOGOWYCH POZOSTAWIĆ ZWINIĘTY ZAPAS KABLA 4P.
– W PUSZKACH PODŁOGOWYCH POZOSTAWIĆ TAKI ZAPAS KABLI 4P, KTÓRY UMOŻLIWI SWOBODNE WYJĘCIE CAŁEJ ZAWARTOŚCI PUSZKI.
– INSTALUJĄC KABLE SKRĘTKOWE F/UTP NALEŻY POSTĘPOWAĆ ŚCIŚLE WEDŁUG PROCEDURY PRODUCENTA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO DOTYCZĄCEJ ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI EKRANU OD PANELA DO GNIAZDA.
– GNIAZDA RJ45 MONTOWAĆ WE WSPÓLNYCH RAMKACH WRAZ Z GNIAZDAMI ELEKTRYCZNYMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD PEL – W KORYTACH PRZEWIDZIANO REZERWĘ DLA KABLI EE.
– JEŻELI NIE ZAZNACZONO INACZEJ, GNIAZDA RJ45 INSTALOWAĆ NA WYSOKOŚCI 30 CM OD PODŁOGI.
– GNIAZDA RJ45 OPISYWAĆ TAK JAK NA RYSUNKU.
– KABLE NA GNIAZDACH ROZSZYWAĆ STOSUJĄC SEKWENCJĘ 568A.
– WSZELKIE ELEMENTY PRZEWODZĄCE, TAKIE JAK KORYTKA METALOWE, DRABINKI, OBUDOWY SZAF I PRZEŁĄCZNIC, ITP. NALEŻY UZIEMIĆ (SZCZEGÓŁY W PROJEKCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ).

ARCHICE
ul. Gamerskiego 2, 70-377 Szczecin
Tel. 91 / 880 38 93 e-mail:biuro@archico.eu www.archico.eu

Projektant:
mgr inż. PIOTR MARKOWSKI
upr. bud. bez ograniczeń, spec. elektr. ZAP/0218/POOE/11

Sprawdzający:
mgr inż. MARIUSZ PIĄTKOWSKI
upr. bud. bez ograniczeń, spec. elektr. ZAP/0125/PWOE/11

Opracował:

Licencja ArchiCAD: 10-6048251

Uwagi: wszystkie wymiary sprawdzić na placu budowy

Inwestor: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Nazwa inwestycji: Przebudowa, remont i rewaloryzacja zabytkowej willi z ogrodem - siedziby Oddziału IPN w Szczecinie

Adres: ul. Piotra Skargi 14 w Szczecinie dz. nr 3/4 obręb 1022

Stadium: Projekt wykonawczy

Tytuł rysunku: RZUT 1 PIĘTRA - WLZ

Nr rys.: WLZ3

Branża: elektryczna

Data: czerwiec 2018

Skala rys.: 1:50