

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Wszyscy uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
BAG-V4-280-~~M~~(M)/20 Warszawa, dnia 31.12.2020r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż mebli biurowych oraz sprzętu AV do sal konferencyjnych” (BAG-92/20).

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamia, że wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Proszę o określenie jakiej wielkości są poszczególne sale – szerokość, długość.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sale posiadają następujące wymiary:

- sala na p. IV - szerokość 5,20 m, długość 8,30 m;
- sala na p. VI - szerokość 4,80 m, długość 10,00 m;
- sala p. XI – szerokość 3,60 m, długość 7,90 m.

Pytanie nr 2:

Proszę o określenie w których salach będzie znajdował się jaki sprzęt. Ilość sprzętu wskazuje na 4 sale, a wymieniono 3.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wyposażane będą trzy (3) sale:

- sala na p. IV – część II SIWZ pozycje 10-12;
- sala na p. VI - część II w SIWZ pozycje 1-9;
- sala na p. XI – część II w SIWZ pozycje:13, 14, 15, 17, 18, 20, 21;

#Moja NIEPODLEGŁA.

Pytanie nr 3:

Z wyjaśnień nie wynika gdzie mają znaleźć się przyłącza HDMI. Proszę o doprecyzowanie czy mają znaleźć się wszystkie 3 w jednej Sali czy w poszczególnych salach po 1.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w sali na p. XI powinny znaleźć się trzy (3) przyłącza HDMI.

Pytanie nr 4:

Proszę o doprecyzowanie kwestii przewidzianych przyłączy stołowych. Po stronie wykonawcy będzie doprowadzenie okablowania do przyłączy, nie określono jednak jakiego rodzaju złącza będą w mediaporcie ani nie określono ilości mediaportów dla poszczególnych sal.

Odpowiedź:


Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Opiszem przedmiotu zamówienia dla Części I pkt 1 i 4 - w sali na p. IV przewidziane są 4 media porty (każdy blat prostokątny stołu), zaś w sali na p. VI przewidziano 10 media portów (każdy stół). W sali na p. XI Zamawiający chce mieć możliwość podłączenia urządzeń za pomocą gniazd HDMI w trzech miejscach na sali, zgodnie z treścią Opisu przedmiotu zamówienia dla Części II poz. 21 SIWZ.

Pytanie nr 5:

Czy możliwa jest wizja lokalna?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wizji lokalnej w ramach przedmiotowego postępowania.

Zastępca Dyrektora Biura
Administracyjno-Gospodarczego

Robert Kuźma