



Przedmiar ogólnobudowlany pozycja 18.16: podstawa knrw 202/127/4 odnosi się do ścianek działowych z luksferów, natomiast w załączonym przedmiarze opis dotyczy ścianek z płyt gipsowo – kartonowych. Proszę wskazać czy należy odnieść się do podstawy nakładu, czy do opisu pozycji.”

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami Rozdział XI. pkt. 12 Załączone do SIWZ przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny i w żaden sposób nie są wiążące dla Wykonawców.

Opisana w zapytaniu pozycja dotyczy wykonania ścianki działowej z luksferów.

Opis powyższych ścianek zawarto w projekcie budowlanym pkt. 3.4.8. Ścianki działowe.

Przy wycenie powyższych ścianek należy uwzględnić parametry luksferów, które mają być wbudowane: bezbarwne, bezornamentowe, przezroczyste o wym. 190x190mm.

Załącznik -1

– Schematy rozdzielni elektrycznych: EWP 20 – EWP 28