



**Pytanie 3:**

*Proszę o podanie producenta i typu opraw słupowych oraz ich ilości i ilości wysięgników podwójnych, gdyż w przedmiarze elektrycznym występują 2 wysięgniki podwójne, a na projekcie zagospodarowania terenu jest pięć latarni z wysięgnikami podwójnymi.*

**Odpowiedź:**

Co do producenta i typów opraw słupowych – odpowiedź taka sama, jak na pytanie nr 1.  
Co do ilości – zgodnie z rozdziałem XI pkt.10 i pkt.11 wiążący jest zakres rzeczowy wynikający z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a przedmiary robót mają wyłącznie charakter informacyjny. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie niezbędne roboty i materiały w celu wykonania instalacji zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie 4:**

*Proszę o podanie producenta i typu reflektora na wysięgniku.*

**Odpowiedź:**

Odpowiedź taka sama, jak na pytanie nr 1.

**Pytanie 5:**

*Proszę o udostępnienie schematu tablicy pośredniczącej przy agregacie z fundamentem.*

**Odpowiedź:**

Tablica stanowi element agregatu.

**Pytanie 6:**

*Proszę o udostępnienie schematu skrzynki pomiarowo- rozliczeniowej.*

**Odpowiedź:**

Schemat udostępniony jest na rys. E.4.1.1 i rys. E.4.1 w załączniku nr 10 i 11 do SIWZ.

**Pytanie 7:**

*Proszę o określenie co Zamawiający rozumie jako „ łącznik instalacyjny serwisowy IP54” – jaką ma pełnić rolę.*

**Odpowiedź:**

Przez „ łącznik instalacyjny serwisowy IP54” rozumie się możliwość odłączenia napięcia przy urządzeniu znajdującym się poza pomieszczeniem rozdzielni, np. dach.

**Pytanie 8:**

*Czy koryto PCV Optiline można zastąpić systemem Hager TEHAUT lub innym.*

**Odpowiedź:**

Odpowiedź taka sama, jak na pytanie nr 1.

**Pytanie 9:**

*(...) z siedzibą w (...) zwraca się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o Projekt rozbiórki obiektów na terenie objętym przebudową i rozbudową budynku IPN-KSZpNP ze zmianą funkcji z produkcyjnej na administracyjno – magazynową.*

**Odpowiedź:**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że

dokonuje modyfikacji **załącznika nr 3 SIWZ Proj. wyk. – Architektura** tj. uzupełnienia go o opis prac rozbiórkowych.

Uzupełnienie do załącznika nr 3 do SIWZ zostało umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.