

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Biuro Zamówień Publicznych,
Mienia i Inwestycji

Wszyscy uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data: *M*
BZ-I-280- *4M* /11 Warszawa, dnia czerwca 2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację i serwis instalacji i urządzeń elektrycznych i klimatyzacji w serwerowniach IPN w budynkach C i D przy ul. Towarowej 28 w Warszawie (nr sprawy BZ-26/11).

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMÓWIENIA

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pl. Krasińskich 2/4/6, 00-207 Warszawa, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia, że wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udzielono nw. odpowiedzi:

Pytanie 1:

W związku z wymogiem Zamawiającego dotyczącym posiadania „co najmniej jedną osobą posiadającą upoważnienie UPS Technology Sp. z o.o. do przeprowadzania serwisu wynikającego z warunków gwarancji” prosimy o wskazanie wszystkich urządzeń, których ten wymóg dotyczy.

Odpowiedź:

Wymóg dotyczy agregatu prądotwórczego GV 385 S.

Pytanie 2:

Czy we wszystkich 4 przeglądach konserwacyjnych agregatu prądotwórczego GV 385 S firmy EPS należy dokonać wymiany: oleju, filtrów paliwa, filtrów oleju?

Odpowiedź:

Wymiany oleju, filtrów paliwa, filtrów paliwa itp. należy dokonywać wg potrzeb, zgodnie z zaleceniami wynikającymi z DTR.

Pytanie 3:

Czy kontrola działania zespołu prądotwórczego będzie możliwa do zrealizowania pod obciążeniem rzeczywistym i dopasowanym do znamionowej mocy zespołu prądotwórczego?

Odpowiedź:

Kontrola działania zespołu prądotwórczego jest możliwa do zrealizowania pod obciążeniem rzeczywistym.

Pytanie 4:

Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 3 będzie tak, prosimy o podanie warunków jakie serwis musi spełnić, aby taką czynność wykonać, tj. jakie godziny, jakie odbiorniki będą obciążeniem, czy należy skonfigurować instalacje odbiorcze, itp.?

Odpowiedź:

W celu wykonania kontroli wymienionej w zapytaniu 4, termin takiej kontroli należy każdorazowo uzgodnić z zamawiającym.

Pytanie 5:

Prosimy o przekazanie ostatnich 12 miesięcy takich parametrów jak: temperatura, wilgotność, poziom dostępności usług zasilania gwarantowanego w dowolnej formie, np.: wykresy, tabele, inne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje takimi danymi.

Pytanie 6:

Czy określony miesięczny poziom dostępności (97%) oznacza, że czas przeznaczony na: wyłączenia, sprawdzenia i testy urządzeń objętych przedmiotem zamówienia nie może być dłuższy niż 21 godzin w danym miesiącu? Jeżeli tak, prosimy o podanie preferowanych przez Zamawiającego godzin i dni.

Odpowiedź:

Przez 97 % czasu ma zostać zapewniony poziom dostępności usług. Termin każdej kontroli i serwisu należy każdorazowo uzgodnić z zamawiającym.

Pytanie 7:

Prosimy o przesłanie kompletnego zestawienia zawierającego ilości i rodzaje potrzebnych filtrów dla wszystkich urządzeń objętych przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź:

Ilość potrzebnych filtrów wynika z DTR i jest definiowana przez konserwatora.

Pytanie 8:

Czy wszystkie filtry, części i podzespoły zamienne są dostarczane przez Zamawiającego?. Jeśli nie prosimy o przesłanie pełnej i kompletnej specyfikacji materiałów, części i podzespołów zamiennych, których koszt ponosi Wykonawca.

Odpowiedź:


Informacja ta zawarta jest w załączniku nr 8 do SIWZ.

Pytanie 9:

Jak często wystąpiła w ciągu ostatnich 12-u miesięcy konieczność dokonywania odpowiednich ustawień i ewentualnych korekt układów regulacyjnych?

Odpowiedź:

W ostatnich 12 miesiącach dokonywano odpowiednich ustawień i korekt zgodnie z potrzebami wynikającymi z DTR.

Zastępca Dyrektora
Biura Zamówień Publicznych,
Mienia i Inwestycji

Jan Synowiec