

507/2014

Nr uzg. r.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Pl. Starwkiwicza 5 02-415 Warszawa

PROJEKT NINIEJSZY UZGODNIONO Z UWAGAMI
Nr 1-Nr 8 WYSZCZEGÓLNIONYMI POD PIECZĄTKĄ

Warszawa, dnia 20 03 2014 r.

SPRAWDZIŁ

KIEROWNIK

KIEROWNIK
DZIAŁU ROZWOJU
Aleksander Onopiuk

SPECJALISTA

Bh
Alicja Szelemetko

KIEROWNIK
WYDZIAŁU PRZYŁĄCZY
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Bożena Paczkowska

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PODŁĄCZENIA OBIEKTU
DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ
Z UZGODNIONYM PROJEKTEM DO ZAKŁADU SIECI KANALIZACYJNEJ
MPWiK W. M.ST. WARSZAWIE S.A.
UL. JAGIELLOŃSKA 65/67
W CELU ZAŁATWIENIA FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADANIA

1.

2.

Budowę przewodów kanalizacyjnych
podziemnych należy rozpocząć od
~~kanatu ulicznego~~ po uprzednim
sprawdzeniu rzędnych.

studni SKs-5 i SKs-9

3.

DO KANAŁU ŚCIEKOWEGO
NIE WOLNO
ODPROWADZAĆ WÓD OPADOWYCH

4.

DALSZA ROZBUDOWA INSTALACJI WOD.-KAN.
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIE OBJĘTA
NINIEJSZYM PROJEKTEM, MOŻE BYĆ
REALIZOWANA TYLKO W OPARCIU O NOWY
ZATWIERDZONY PROJEKT

5.

Za rozwiązanie techniczne instalacji wod.-kan.
na terenie obiektu odpowiada projektant.

6.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w m.st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA
nie ponosi odpowiedzialności za sprawy własności
terenu, przez który przebiega połączenie wodo-
ciągowe i kanalizacyjne ujęte w niniejszym projekcie.

7.

Uzgodnienie ważne 3 lata

8.

Po wybudowaniu nowego przyłącza kanalizacyjnego
istniejące połączenie należy odciąć i zdemontować
pod nadzorem technicznym Zakładu Eksploatacji
~~Sekcji kanalizacyjnej MPWiK S.A.~~
~~przy ul. Jagiellońskiej 65/67~~

inspektora MPWiK S.A.