szczegół A

PE Ø 110 18° 18°

HP-80

STUDZIENKA Z WODOMIERZEM

4,20 2,69 3,55 Ø 100

STUDZIENKA Z ZAWOREM ANTYSKAŻENIOWYM

BUDYNEK "F"

L = 2,00 m
PE 100 SDR11 Ø 110
26,90
25,25

ISTNIEJĄCA KOMORA Z ZASUWĄ MODERNIZOWANA

L = 24,00 m

HP-80

PROJEKTOWANY BUDYNEK "D"

Dz 17/3

L = 52,00 m
PE 100 SDR11 Ø 110

3,50m

108.14

BUDYNEK "E"

PROJEKTOWANE PODŁĄCZENIE BUDYNKU "D"
RURY PE 100 Ø 63 L=7,50m
WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

L = 42,20 m
PE 100 SDR11 Ø 110

Dz 17/4

WYKONAĆ POŁĄCZENIE
ZAKOŃCZONE ZASUWĄ I KOŁNIERZEM ŚLEPYM

26,81
24,97

Dz 17/1

L = 65,50m
PE 100 SDR11 Ø 110

HP-80

ISTNIEJĄCE PODŁĄCZENIE Ø 50 budynku "A"
Z WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI BUDYNKU "C"

BUDYNEK "A"

Ø 200

MIEJSKIE SIECI WODOCIĄGOWE

ul. Kłobucka

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE nr 3 Ø 100 26,79
RURY ŻELIWO KIELICHOWE L=4,70m 24,79

ISTNIEJĄCA STUDZIENKA WODOMIERZOWA 26,89
265(215) x 153(103) rys nr 5 - MODERNIZOWANA 24,79

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE nr 2 Ø 80 ZE STUDZIENKĄ
WODOMIERZOWĄ-STAN TECHNICZNY DOBRY
BEZ ZMIAN MODERNIZACYJNYCH

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE nr 1 Ø 50 ZE STUDZIENKĄ
WODOMIERZOWĄ DO LIKWIDACJI
ZAMKNIĘCIE PRZEWODU SIECI WEWNĘTRZNEJ
ZAKOŃCZYĆ HYDRANTEM P.POŻ H-80

SIEĆ WEWN. ISTNIEJĄCA

PROJEKTOWANE PODŁĄCZENIE Z BUDYNKU
RURY stal nierdzewna Ø 100

HP-80

26,62
25,25

INSTAL. WEWNĘTRZNA Ø80 STAL

26,81
24,97

ISTNIEJĄCE PODŁĄCZENIE
BUDYNKU „B" Z ZASUWĄ Ø50

SIEĆ WEWN. ISTNIEJĄCA

BUDYNEK "C"

BUDYNEK "B"

26,82
24,85

26,68
24,70

ZAKŁADOWA SIEĆ WYKONANĄ WG ZADANIA ETAP I
PATRZ RYSUNEK nr 8

VIII Ø80 STAL

Ø80 STAL 6,70

6,60

PE 100 Ø 110

VI

MIEJSKIE SIECI WODOCIĄGOWE

Ø 200

szczegół B

— 17/1 — granice działki
obiekty istniejące
obiekty modernizowane
obiekty projektowane
⑮ nr uzgodnienia w ZUDP
▼ 26,96 wejścia do obiektów

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu wyszczególnionych w części tekstowej opinii.

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w tym uzgodnienia usytuowanych projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, ze zm.).

Warszawa, dn. 2014-01-07

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

Reprodukowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie niniejszego dokumentu wymaga zezwolenia, o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, ze zm.).

Wpłynęło do Wydziału Obsługi ZUDP
Dnia 02 GRU 2015
Nr 4818/13

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W obszarze oznaczonym mapą dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru powykonawczego przyjęto do zasobu
powiatowego w dniu 29 PAŹ. 2013
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych na podstawie podpisu umowy i uwierzytelnionej przez jednostkę uprawnioną do wykonywania prac geodezyjnych.
29 PAŹ. 2013

TPI Krzysztof Fabrykowski
ul. Kemblińska 45/17 Warszawa
NIP 821-109-47-45, Regon 142261800

WARSZAWA
sekcja II Ca-d
skala 1 : 500
skala 1 : 1000

stałego
Usytuowanie powyższego przewodu
kanalizacji sanit. dn 150 m
wodociągu dn 110 m
na odcinku od ..... do .....
wkreślono do realizacji w Pracowni Geodezyjnej
TPI Krzysztof Fabrykowski tel.602-219-431.
Przed rozpoczęciem robót należy wystąpić o
wytyczenie projektowanej trasy w terenie.
Warszawa, dn. 25.11.2013

mgr inż. Andrzej Gliszowski
uprawn. budowl. Nr 1209/71/Ww
spec. telekom. budowl. nasienia sanit.
(Dz. Ust. Nr 117/64 poz. 650)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		DER 11-596/13, Ks.rob.26190/13
Miejscowość	m.st.Warszawa, dz. Ursynów	ul. Kłobucka 21 – dz.ew.17/1,17/3,17/4
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	146513_8
	nazwa	Ursynów
Obręb ewidencyjny	identyfikator	146513_8.0814
	nazwa	1-08-14
Skala mapy		1:500
Sekcja z.m.m.		7 s6w1
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	Warszawa 25
	wysokości	„0" Wisły
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		brak
Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak
BACAX- Karol Błażejczyk 05-800 Pruszków ul. Miernicza 40 lok.83 tel. 512 488 307 NIP 821-205-41-45, Regon 142779789		GEODEZJA i KaWNIOS mgr inż. Karol Błażejczyk
(pieczątka i podpis geodety uprawnionego) Warszawa, dn. 2013-10-21		(pieczątka i podpis geodety uprawnionego)

mgr inż. PAWEŁ WRÓBEL Nr upr. 7561/2008
Warszawa, dn. 04.02.2015 r.
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
zawiera
bez uwag
Projekt budynku „B"

PROJEKT PODLEGA OCHRONIE PRAWNEJ NA PODSTAWIE ART. 1 I 2 USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. KOPIOWANIE, UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.

MG
PROJEKTOWANIE I NADZÓR NAD ROBOT
MAŁGORZATA GAWROŃSKA
03-684 WARSZAWA ul. Fieldorfa 10A lok. 61

INWESTOR: INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ BIURO ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE 02-675 WARSZAWA ul. WOŁOSKA 7

BRANŻA: SANITARNA

TYTUŁ: SIEĆ WODOCIĄGOWA ZAKŁADU I.P.N. WARSZAWA ul. Kłobucka 21

OPRACOWANIE: PLAN SYTUACYJNY SIECI WODOCIĄGOWEJ I ZAKŁADOWEJ

PROJEKTANT:	mgr inż. Andrzej Gliszowski	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Agnieszka Gliszowska	
	mgr inż. Małgorzata Gawrońska	
DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
02.2014	1 : 500	1