LEGENDA

- Klimatyzator ścienny Qch=2,2kW Qg=2,8kW 230V 50Hz I=0,21A wym. 275x790x215 masa 9kg
- Klimatyzator ścienny Qch=2,8kW Qg=3,2kW 230V 50Hz I=0,22A wym. 275x790x215 masa 9kg
- Klimatyzator ścienny Qch=3,6kW Qg=4,1kW 230V 50Hz I=0,24A wym. 275x790x215 masa 9kg
- Klimatyzator ścienny Qch=4,5kW Qg=5,0kW 230V 50Hz I=0,36A wym. 275x790x215 masa 9kg
- GAS — Instalacja freonowa
- Otwór w przegrodzie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Mateusz Wejchert Architekt
ul. Sarmacka 1/122, 02-972 Warszawa
tel. (22) 403-32-97

INWESTOR:
Instytut Pamięci Narodowej
- Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

INWESTYCJA:
Projekt doposażenia części budynku Oddziału IPN
w Białymstoku przy ul. Warsztatowej 1A
w instalację klimatyzacji;
ul. Warsztatowa 1A, 15-637 Białystok;
dz. nr ew. 1891/62 z obrębu 06

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: SANITARNA

RYSUNEK: INSTALACJA KLIMATYZACJI
RZUT 1 PIETRA

PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ	PODPIS
projektant:	mgr inż. C. Szuchnicki	115/72	
sprawdzający:	mgr inż. P. Łysiuk	SLK/3187/POOS/10	

DATA:	SKALA:	INDEKS:	NUMER:	REWIZJA:
21.08.2017	1:50	I.S.	4.01	00

A - BRANŻA ARCHITEKTONICZNA
K - KONSTRUKCJA
IE. - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I.S. - INSTALACJE SANITARNE
D - BRANŻA DROGOWA

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ NA MOCY USTAWY Z DN. 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH ART. 116,117,118.
WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W OPRACOWANIU STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ FIRMY "MATEUSZ WEJCHERT ARCHITEKT".