



# MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 \* 85-817 BYDGOSZCZ \* SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ  
Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142  
IREGON 090563842  
NIP 554 030 92 41  
Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy  
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Wysokość kapitału zakładowego: 325 240 500,00 zł

TELEFON 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: .....bok@mwik.bydgoszcz.pl

sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: <http://www.mwik.bydgoszcz.pl>

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny  
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych  
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Eksploatacji  
Członek Zarządu - Dyrektor ds. Rozwoju

mgr inż. Stanisław Drzewiecki  
mgr Ewa Szczepkowska  
mgr inż. Sławomir Rybarski  
mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

RT.405/0557/2017

2017-10-04

**INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ**  
**- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**  
**ul. Wołoska 7**  
**02-675 WARSZAWA**

Dotyczy: warunków technicznych na przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej projektowanego budynku biurowego Oddziału IPN – KŚZpNP w Gdańsku Delegatura w Bydgoszczy na działce nr 67/21 w obrębie 096 przy ul. Grudziądzkiej w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o.o. informuje, że w celu przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w/w budynku należy zaprojektować i wybudować przyłącze kanalizacji deszczowej z włączeniem do kanału deszczowego  $\varnothing$  0,30 m wybudowanego w układzie piętrowym kds 0,30/0,20 m zlokalizowanego w ul. Grudziądzkiej.

Na przyłączy kanalizacji deszczowej należy wybudować studnię rewizyjną w oparciu o normę – PN-B-10729:1999. Studnia winna być usytuowana na działce nr 67/21 w odległości 0,50 – 1,50 m od linii regulacyjnej ulicy.

Włączenie do kanału deszczowego należy wykonać poprzez istniejącą studnię na kanale wybudowanym w układzie piętrowym kds 0,30/0,20 m.

Zabrania się rozkuwania studni w celu włączenia przyłącza kanalizacji deszczowej (otwór należy wykonać wiertnicą).

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej winno następować z zachowaniem współczynnika spływu  $\psi = 0,30$  zgodnym ze „*Studium programowo – przestrzennym kanalizacji deszczowej dla m. Bydgoszczy*”.

Na podłączenie do sieci kanalizacji deszczowej należy opracować projekt przez uprawnioną jednostkę projektową w oparciu o obowiązujące przepisy i normy.

Projekt należy uzgodnić w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – Grudziądzka 9-15, w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej – ul. Toruńska 174a oraz w MWiK.

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien zawierać aktualne warunki techniczne MWiK, plan sytuacyjno – wysokościowy z naniesioną trasą projektowanego przyłącza.

Realizacja przyłącza winna następować zgodnie z obowiązującymi przepisami i Prawem Budowlanym.

O rozpoczęciu prac należy pisemnie powiadomić inspektora Działu Technicznego MWiK.

Informujemy, że istnieje możliwość wykonania włączenia do studni na kanale ulicznym przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej MWiK (na podstawie pisemnego zlecenia inwestora).

**Przed zasypaniem przyłącza kanalizacji deszczowej należy:**

1. Zgłosić do uprawnionej służby geodezyjnej wykonanie na swój koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza, której dwa egzemplarze należy dostarczyć inspektorowi MWiK. Na przyłączy kanalizacji deszczowej namierzyć wszystkie punkty charakterystyczne.
2. Uzyskać odbiór techniczny wykonanego przyłącza od inspektora MWiK na podstawie pisemnego wniosku (tel. 052-58-60-972 w godz. 7<sup>00</sup> – 9<sup>00</sup>).

Na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej należy zawrzeć umowę z MWiK w Biurze Obsługi Klienta przy ul Toruńskiej 103, w godz. od 7<sup>00</sup> do 14<sup>50</sup> – telefon 052 58-60-604 (od 604 do 608) na podstawie dokumentu własności.

**Warunki techniczne ważne są 2 lata od daty wydania.**

Informujemy, że warunki techniczne nie rodzą praw do terenu oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z wydanymi warunkami technicznymi.

~~Członek/Zarządu  
Dyrektor ds. Rozwoju  
mgr inż. Włodzisław Smoczyński~~

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Łukasz Podczaszy  
PPA Podczaszy Pracownia Architektury, sp. z o.o.  
ul. Lubelska 24/7  
30-003 Kraków
3. RT/MD a/a