


Obwód	Obwody oświetlenia ogólnego										
oświetlenia awaryjnego	2.P.53/1 zasil. ster. aw.	2.P.08-12	2.P.34,35	2.P.36,37	2.P.38,54	2.P.39,40	2.P.41-43	2.P.44,45	2.P.46-48	2.P.49-52	2.P.53/2 zasil. ster. aw.



Oświetlenie wnęk okiennych	Zasilanie klimatyzatorów						Centralika oddymiania inst. ppoz	Moduły instalacji kontroli dostępu	Moduły instalacji włamania i napadu
	zasilanie	2.P.34-36	2.P.12,37,38,54	2.P.39,40	2.P.41-43	2.P.44,45	2.P.46-48	2.P.49-52	2.P.53

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego:

podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi. Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.



<p>RYSUNEK:</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p> <p>SCHEMAT TABLICY T2.2 art. 2</p>	<p>KOD PROJEKTU</p> <p>A_278 IPN</p>
---	---

INWESTYCJA:

BUDYNEK BIUROWY DLA ODDZIAŁU
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
PRZY UL. GRUDZIADZKIEJ W BYDGOSZCZY

DRES

BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
dz. nr 67/21, obręb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101 __ 1, Miasto Bydgoszcz

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa

podczaszy | pracownia architektury

ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków

tel. 012 6309710, fax. 012 6309711

biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

PROJEKTANT:

mgr inż. Waldemar Bialik
Rp-Upr. 356/93

OPRACOWANIE:

mgr inż. Witold Narecki

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Bolesław Dzięgiel
154-Km/73

DATA:	FORMAT:	SKALA:	REWIZJA:	NR RYS:	KREŚLIL:
02.2018	A3			E42	

