piętro II

CS4

sterowanie klapy odcinające p.poż 24 V- HTKSH 2x2,5E90

KP97 KP98 KP99 KP100 KP101 KP102 KP103 KP104

monitorowanie klap p.poż.

IN/OUT L4/20 | IN/OUT L4/21 | IN/OUT L4/28 | IN/OUT L4/55 | IN/OUT L4/59 | IN/OUT L4/60 | IN/OUT L4/61 | IN/OUT L4/62

monitorowanie stanu centrali - YnTKSYekw2x2x0,8

sterowanie z CSP - HTKSH 2x1E90

IN/OUT L3/93

piętro I

CS3

sterowanie klapy odcinające p.poż 24 V- HTKSH 2x2,5E90

sterowanie klapy odcinające p.poż 24 V- HTKSH 2x2,5E90

sterowanie klapy odcinające p.poż 24 V- HTKSH 2x2,5E90

KP57 KP58 KP59 KP75 KP74 KP73 KP78 KP76 KP77 KP80 KP79 KP81 KP96 KP95

IN/OUT L3/02 | IN/OUT L3/03 | IN/OUT L3/06 | IN/OUT L3/37 | IN/OUT L3/36 | IN/OUT L3/34 | IN/OUT L3/35 | IN/OUT L3/40 | IN/OUT L3/41 | IN/OUT L3/46 | IN/OUT L3/47 | IN/OUT L3/50 | IN/OUT L3/90 | IN/OUT L3/93

KP60 KP62 KP61 KP63 KP64 KP65 KP66 KP67 KP68 KP69 KP70 KP71 KP72

IN/OUT L3/08 | IN/OUT L3/09 | IN/OUT L3/10 | IN/OUT L3/11 | IN/OUT L3/14 | IN/OUT L3/15 | IN/OUT L3/19 | IN/OUT L3/18 | IN/OUT L3/17 | IN/OUT L3/23 | IN/OUT L3/24 | IN/OUT L3/25 | IN/OUT L3/26

KP82 KP83 KP84 KP85 KP86 KP87 KP88 KP89 KP90 KP91 KP92 KP93 KP94

IN/OUT L3/54 | IN/OUT L3/55 | IN/OUT L3/56 | IN/OUT L3/57 | IN/OUT L3/68 | IN/OUT L3/72 | IN/OUT L3/73 | IN/OUT L3/74 | IN/OUT L3/80 | IN/OUT L3/81 | IN/OUT L3/86 | IN/OUT L3/88 | IN/OUT L3/89

monitorowanie stanu centrali - YnTKSYekw2x2x0,8

sterowanie z CSP - HTKSH 2x1E90

IN/OUT L3/92

parter

CS2

sterowanie klapy odcinające p.poż 24 V- HTKSH 2x2,5E90

sterowanie klapy odcinające p.poż 24 V- HTKSH 2x2,5E90

KP45 KP46 KP47 KP48 KP49

monitorowanie klap p.poż.

IN/OUT L2/26 | IN/OUT L2/27 | IN/OUT L2/28 | IN/OUT L2/29 | IN/OUT L2/30

KP50 KP51 KP52 KP53 KP53-1 KP54 KP55 KP56

IN/OUT L2/60 | IN/OUT L2/63 | IN/OUT L2/62 | IN/OUT L2/88 | IN/OUT L2/89 | IN/OUT L2/90 | IN/OUT L2/94 | IN/OUT L2/95

monitorowanie stanu centrali - YnTKSYekw2x2x0,8

sterowanie z CSP - HTKSH 2x1E90

IN/OUT L2/02

piwnice

CS1

sterowanie klapy odcinające p.poż 24 V- HTKSH 2x2,5E90

sterowanie klapy odcinające p.poż 24 V- HTKSH 2x2,5E90

sterowanie klapy odcinające p.poż 24 V- HTKSH 2x2,5E90

sterowanie klapy odcinające p.poż 24 V- HTKSH 2x2,5E90

sterowanie brama wjazdowa B1 - HTKSH 2x1E90

sterowanie zawór odcinajacy 24V - HTKSH 2x2,5E90

KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 KP8/1 KP8 KP9 KP12 ZP1 ZP2

IN/OUT L1/04 | IN/OUT L1/10 | IN/OUT L1/08 | IN/OUT L1/11 | IN/OUT L1/15 | IN/OUT L1/16 | IN/OUT L1/17 | IN/OUT L1/18-1 | IN/OUT L1/20 | IN/OUT L1/21 | IN/OUT L1/29 | IN/OUT L1/07 | IN/OUT L1/22

KP31 KP18 KP19 KP20 KP13 KP14 KP15 KP16 KP10 KP11 ZP3

IN/OUT L1/57 | IN/OUT L1/36 | IN/OUT L1/37 | IN/OUT L1/40 | IN/OUT L1/30 | IN/OUT L1/31 | IN/OUT L1/33 | IN/OUT L1/35 | IN/OUT L1/24 | IN/OUT L1/25 | IN/OUT L1/26

KP21 KP22 KP23 KP24 KP25 KP26 KP27 KP28 KP29 KP32 ZP4 ZP6

IN/OUT L1/41 | IN/OUT L1/42 | IN/OUT L1/44 | IN/OUT L1/45 | IN/OUT L1/46 | IN/OUT L1/47 | IN/OUT L1/48 | IN/OUT L1/49 | IN/OUT L1/50 | IN/OUT L1/63 | IN/OUT L1/62 | IN/OUT L1/92

KP33 KP34 KP35 KP36 KP37 KP38 KP39 KP40 KP41 KP42 KP43 KP44 ZP5

IN/OUT L1/69 | IN/OUT L1/70 | IN/OUT L1/71 | IN/OUT L1/72 | IN/OUT L1/73 | IN/OUT L1/81 | IN/OUT L1/85 | IN/OUT L1/86 | IN/OUT L1/87 | IN/OUT L1/88 | IN/OUT L1/90 | IN/OUT L1/91 | IN/OUT L1/80

monitorowanie stanu centrali - YnTKSYekw2x2x0,8

sterowanie z CSP - HTKSH 2x1E90

IN/OUT L1/68

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego:
podczaszy | pracownia architektury
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!
Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.

0 1m 2,5m 5m 7,5m

RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU
STEROWANIE KLAPAMI P.POŻ - SCHEMAT

KOD PROJEKTU: A_278 IPN

INWESTYCJA:
BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODDZIAŁU IPN - KŚZpNP W GDAŃSKU DELEGATURA W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ

ADRES:
BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE
dz. nr 67/21, obręb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

INWESTOR:
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7
02-675 warszawa

podczaszy | pracownia architektury
ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków
tel. 012 6309710, fax. 012 6309711
biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

PROJEKTANT:
mgr inż. Waldemar Bialik
Rp-Upr: 356/93

OPRACOWANIE:
mgr inż. Witold Narecki

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Bolesław Dzięgiel
154-Km/73

DATA:	FORMAT:	SKALA:	REWIZJA:	NR RYS:	KREŚLIŁ:
02.2018				TT-02	WN