



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ II PIĘTRA:		UWAGI:	
(2.P.01)	KŁATKA SCHODOWA 1	23,41 m ²	1 Rozprowadzenie instalacji w korytkach kablowych perforowanych nad stropem podwieszonym 2 Przejścia przez strop uszczelnienie ognioowo 3 Gniazda standardowo montować 0,3 m od poziomu posadzki 4 Podejścia do gniazd w ścianach w węzłach PCV 5 Podejścia do puszek podłogowych w rurkach PCV 6 Gniazda w łazienkach i w WC montować 1,5 m od poziomu posadzki 7 Gniazda dla urządzeń technologii gastronomicznej instalować wg wytycznych technologa 8 Montaż tras kablowych skoordynować z montażem instalacji pozostałych mediów energetycznych 9 Długości kabli i przewodów skorygować na montażu. 10 Zmiany istotne z punktu widzenia funkcjonowania instalacji należy uzgodnić z projektantem i Inwestorem, drobne korekty uzgodnić na bieżąco z branżowym Inspektorem Nadzoru 11 Zastosowane materiały winny posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia oraz odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i BHP 12 Prace montażowe należy prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów BHP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną
(2.P.02)	KOMUNIKACJA 1	79,00 m ²	
(2.P.03)	POMIESZCZENIE SOCJALNE	17,20 m ²	
(2.P.04)	TOALETA DAMSKA 1	04,01 m ²	
(2.P.05)	TOALETA MĘSKA 1	05,77 m ²	
(2.P.06)	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	03,85 m ²	
(2.P.07)	MAGAZYN PODRĘCZNY	06,89 m ²	
(2.P.08)	SZATNIA	04,45 m ²	
(2.P.09)	ŁAZIENKA	03,30 m ²	
(2.P.10)	TOALETA MĘSKA 2	05,90 m ²	
(2.P.11)	TOALETA DAMSKA 2	04,60 m ²	
(2.P.12)	POMIESZCZENIE KSIĘRO	05,39 m ²	
(2.P.13)	KŁATKA SCHODOWA 2	18,71 m ²	
(2.P.14)	SEKRETARIAT NACZELNIKA	18,80 m ²	
(2.P.15)	GAB. NACZELNIKA DELEGATURY	28,47 m ²	
(2.P.16)	POKÓJ PESEL - NET	10,10 m ²	
(2.P.17)	POCZĘKALNIA	10,70 m ²	
(2.P.18)	SALA NARAD	24,25 m ²	
(2.P.19)	SEKRETARIAT BUIWM	30,10 m ²	
(2.P.20)	POK. KOORDYNATORA BUIWM	16,00 m ²	
(2.P.21)	POK. PRACOWNIKÓW BUIWM 1	15,30 m ²	
(2.P.22)	POK. PRACOWNIKÓW BUIWM 2	24,30 m ²	
(2.P.23)	POK. PRACOWNIKÓW BUIWM 3	28,94 m ²	
(2.P.24)	HOL OKS2pNP	23,10 m ²	
(2.P.25)	SEKRETARIAT PROKURATORÓW	14,36 m ²	
(2.P.26)	POK. KIEROWNIKA REFERATU	14,00 m ²	
(2.P.27)	POK. GŁÓWNEGO SPECJALISTY	19,40 m ²	
(2.P.28)	POKÓJ PROKURATORA 1	18,05 m ²	
(2.P.29)	POKÓJ PROKURATORA 2	15,00 m ²	
(2.P.30)	POKÓJ PROKURATORA 3	21,20 m ²	
(2.P.31)	POM. DO ZAPOZNAWANIA SIĘ Z AKTAMI POSTĘPOWAŃ	06,30 m ²	
(2.P.32)	POM. DO PRZECHOWYWANIA DOWODÓW RZECZOWYCH	08,20 m ²	
(2.P.33)	POK. KIER. REFERATU WA 1	27,44 m ²	Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego: podczaszy pracownia architektury / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118 Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutu i rzędami oraz rysunkami technicznymi. Wszystkie wymiary i symbole należy sprawdzić na budowie. RYSEK: PROJEKT WYKONAWCZY KOD PROJEKTU RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA SIŁY ark. 1 A_278 IPN INWESTYCJA: BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO DLA ODZIAŁU IPN - KS2pNP W GDAŃSKU DELEGATURA W BYDGOSZCZY PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ ADRES: BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KULAWSKO - POMORSKIE dz. nr 67/21, obręb: nr 006, jednostka ewidencyjna: 04101_1, Miasto Bydgoszcz INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wolności 7 02-675 warszawa podczaszy pracownia architektury ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków tel. 012 6309710, fax. 012 6309711 biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com PROJEKTANT: mgr inż. Waldemar Białek Rpo-UPR 30093 OPRACOWANIE: mgr inż. Witold Namieśnik SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Bolesław Dzięgiel 154-Km73 DATA: 02.2018 FORMAT: 420X1267 SKALA: 1:100 REWIZJA: NR RYS: E54 KREŚLIŁ: AT AU AV AW
(2.P.34)	POK. STAŻYSTÓW / PRAKTYKANTÓW	24,00 m ²	
(2.P.35)	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 1	20,70 m ²	
(2.P.36)	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 2	18,85 m ²	
(2.P.37)	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 3	20,80 m ²	
(2.P.38)	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 4	30,86 m ²	
(2.P.39)	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 5	32,20 m ²	
(2.P.40)	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 6	29,40 m ²	
(2.P.41)	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 7	23,50 m ²	
(2.P.42)	POK. KIER. REFERATU WA 2	26,48 m ²	
(2.P.43)	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 8	19,60 m ²	
(2.P.44)	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 9	27,38 m ²	
(2.P.45)	POK. KIER. REFERATU WA 3	27,22 m ²	
(2.P.46)	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 10	16,50 m ²	
(2.P.47)	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 11	22,90 m ²	
(2.P.48)	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 12	20,49 m ²	
(2.P.49)	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 13	17,50 m ²	
(2.P.50)	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 14	20,49 m ²	
(2.P.51)	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 15	17,40 m ²	
(2.P.52)	POKÓJ PRACOWNIKÓW WA 16	15,00 m ²	
(2.P.53)	KOMUNIKACJA	107,65 m ²	
(2.P.54)	PRACOWNIA DIGITALIZACJI	25,55 m ²	
(2.P.55)	POKÓJ DLA PETENTÓW	17,29 m ²	
(2.P.56)	SZATNIA	05,64 m ²	
SUMA POW. UŻYTKOWEJ II PIĘTRA		1101,47 m ²	
* Pomieszczenia nie wliczające się do sumy powierzchni użytkowej piwnicy			