

Krosno, dn. 31.12.2017 r.

mgr inż. Wacław Kozubal
Rzecznik ds. Zabezpieczeń Przeciwpowozarowych
Nr upr. 390/99
38-450 Dukla, Teodorówka 19

OPINIA

dot.: wyjaśnien do pkt. 6 w związku z wydaniem przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy: Postanowienia WAB.II.6740.1557.2017.AL, Nr rejestru: 14 655 z dnia 8.12.2017r., dotyczacego udzielenia pozwolenia na budowę budynku biurowego dla Oddziału IPN-KŚZpNP w Gdańsku, Delegatura w Bydgoszczy, przy ul. Grudziądzkiej.

Uprzejmie wyjaśnia się:

- małokubaturowy budynek (nieużytkowany – patrz zdjęcie), oznaczony na planie literą: „i”, zlokalizowany na działce nr 66/4 znajduje się w odległości 6,29 m od projektowanego budynku IPN zlokalizowanego na sąsiednich działkach,
- w myśl § 226 ust. 1 rozporządzenia MI, bezpieczeństwo przeciwpowozarowe można spełnić na dwa sposoby:
 - poprzez zachowanie bezpiecznych (wymaganych) odległości,
 - lub
 - poprzez zastosowanie ściany wydzielenia przeciwpowozarowego (gdzie odległość między budynkami z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowozarowego można zmniejszyć do zera),
- z uwagi na niezachowanie odległości między budynkami, Projektant zastosował zgodnie z § 232 ust. 4 WT dla budynku w klasie „B” odporności powozarowej, ścianę oddzielanie przeciwpowozarowego w klasie odporności ogniowej REI 120 oraz przeszklenia w klasie odporności ogniowej EI 60.

PODSUMOWANIE:

Rozwiązanie zastosowane przez Projektanta jest zgodne w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowozarowego z wymaganiami rozporządzenia MI, w związku z powyższym nie ma potrzeby uzyskania odstępowstwa od § 271 tego przepisu.

Niniejszą opinię wydano na wniosek:

PPA Podczaszy pracownia architektury Sp. z o.o., ul. Lubelska 24/7, 30-003 Kraków

Rzecznik ds. zabezpieczeń
Przeciwpowozarowych

mgr inż. Wacław Kozubal
Nr upr. 390/99

Załącznik:

1. Zdjęcie budynku oznaczonego na planie „i”