



ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH
I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 22.09.2017 r.

UD-5015/ 221/17
Nr wpływu: 18547

PPA
03 PAŹ. 2017
WPŁYNEŁO

Instytut Pamięci Narodowej -
Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
ul. Wołoska 7
02-675 WARSZAWA

Dotyczy: warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu działki nr: 67/21 w obr. 96 w Bydgoszczy

W odpowiedzi na wniosek w sprawie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji deszczowej projektowanego Budynku Biurowego dla Oddziału IPN – KŚZpNP Delegatura w Bydgoszczy informuję:

1. Odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenu działki nr: 67/21 w obrębie 96 należy zaprojektować w nawiązaniu do istniejącego ulicznego kanału deszczowego dn 315mm na terenie działki 67/17.
2. Włączenie przyłącza deszczowego należy dokonać na istniejącą studnię rewizyjną o rzędnych: T 49.12; kd 46.81. Zabrania się rozkuwania ścian studni rewizyjnej, należy otwory wykonać za pomocą wiertnicy. W pasie drogowym przyłącze deszczowe należy wykonać z rur PCV $\phi 200$ klasy S.
3. Na projektowanym przyłączy kanalizacji deszczowej należy usytuować studzienkę rewizyjną, w odległości ~1m od granicy działki (na terenie omawianej inwestycji działka 28/1) zgodnie z normą PN-B-10729/1999.
4. W gospodarce wodami opadowymi należy rozdzielić ścieki czyste (z powierzchni dachowych) od ścieków brudnych (z dróg i parkingów). Ścieki deszczowe z dróg i parkingów przed odprowadzeniem muszą być oczyszczone w stopniu, aby spełniały wymagania obowiązujących przepisów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. (Dz.U. 2014 poz.1800).
5. Przed zasypaniem przyłącza kanalizacji deszczowej należy zgłosić do uprawnionych służb geodezyjnych wykonanie na swój koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza i podłączenia.
6. Przed przystąpieniem do realizacji przyłącza należy uzyskać zgodę zarządcy drogi na lokalizację uzbrojenia podziemnego w pasie drogowym w trybie art. 39 ust. 3, 3a Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U.2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.).
7. Całkowity koszt budowy przyłącza deszczowego wraz z wpięciem do sieci ponosi właściciel terenu, z którego odprowadzane będą wody opadowe lub

roztopowe. Właściwe utrzymanie techniczne przyłącza deszczowego pozostaje w gestii właściciela działki.

Na powyższy zakres należy opracować projekt wraz z częścią drogową działka nr: 67/17 – odbudowa elementów pasa drogowego objętego rozkopami przez uprawnione jednostki projektowe w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy i przedłożyć do uzgodnienia.

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Utrzymania Infrastruktury

Jacek Witkowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Łukasz Gromadziński
PPA Podczaszy Pracownia architektury Sp. z o.o.
ul. Lubelska 24/7
30-003 KRAKÓW
3. UD – a/a
Kontakt:
Janina Jodkowska
tel. 52 582-27-22