


P<sub>i</sub> = 35 kW  
P<sub>o</sub> = 14.0 kW

Zasilanie z RG	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Obwody gniazd wtyczkowych ogólnych									
			0.P.19	0.P.20,21	0.P.21,22	0.P.23,25	0.P.26,28	0.P.24,36,37	0.P.29,30	0.P.31,35	0.P.32	0.P.34



Obwody gniazd wtyczkowych ogólnych			Obwody gniazd wtyczkowych komputerowych					
0.P.34	0.P.35	rezerwa	0.P.20,21,24	0.P.21,22	0.P.23,25	0.P.26,28	0.P.29–31,35	rezerwa

cd ark. 2

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia biura projektowego:

**podczaszy | pracownia architektury**  
/ Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118

UWAGA!

Rysunek należy rozpatrywać z rysunkami rzutów i elewacji oraz rysunkami branżowymi.  
Wszystkie wymiary i wielkości należy sprawdzić na budowie.



RYSUNEK:	PROJEKT WYKONAWCZY	KOD PROJEKTU
SCHEMAT	TABLICY T0.2 ark. 1	A_278 IPN

INWESTYCJA:
BUDYNEK BIUROWY DLA ODDZIAŁU INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ W BYDGOSZCZY

ADRES:
BYDGOSZCZ, gm. BYDGOSZCZ, woj. KUJAWSKO - POMORSKIE dz. nr 67/21, obręb: nr 0096 ; jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

INWESTOR:
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa

podczaszy   pracownia architektury
ul. Lubelska 24/7, 30 - 003 Kraków tel. 012 6309710, fax. 012 6309711 biuro@podczaszy-pa.com, www.podczaszy-pa.com

PROJEKTANT:
mgr inż. Waldemar Białik Rp-Upr. 356193

OPRACOWANIE:
mgr inż. Witold Narecki

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Bolesław Dziągla 154-Km/73

DATA:	FORMAT:	SKALA:	REWIZJA:	NR RYS:	KREŚLI:
02.2018	A3			E20	

