

LEGENDA:

- RGm — ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- GSU — GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA
- MSU — SZYNA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH MIEJSCOWYCH
- PWP — PRZYCISK STERUJĄCY PPOŻ WYŁACZNIKA PRĄDU
- WYPUST 1–FAZOWY 230V
- WYPUST 3–FAZOWY 400V
- GNIAZDO 1x16A, 230V, IP20
- GNIAZDO 1x16A, 230V, IP44
- GNIAZDA 16A, 230V, IP20 W ZESPOLONEJ RAMCE ILOŚĆ GNIAZD PATRZ CYFRA)
- GNIAZDO 16A, 230V, IP44 (ILOŚĆ GNIAZD PATRZ CYFRA)
- G — GNIAZDO 1x16A, 230V, IP44 ZASILANIE GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO
- KK — KANAŁ PRZYPODŁOGOWY 150X75mm, PCV, Z PRZEGRODĄ
- ZG1 — ZESTAW GNIAZDOWY 1: SYSTEM 45X45 DO KANAŁÓW: 3 GNIAZDA 230V+2 RJ45
- ZG2 — ZESTAW GNIAZDOWY PODTYNKOWY: 2 GNIAZDA 230V+1 RJ45 (ZG3:2x230V i 2xRJ45)
- FB1 — PUSZKA PODŁOGOWA Z RAMĄ I POKRYWA DO GRESU; PUSTA – JAKO REWIZYJNA
- FB2 — PUSZKA PODŁOGOWA Z RAMĄ I POKRYWA DO GRESU ORAZ WYPOSAŻENIEM: 4 GNIAZDA 230V, 4 GNIAZDA RJ45
- kWh — TABLICA POMIAROWA ROZLICZENIOWEGO POMIARU ENERGII

OPIS NUMERACJI OBWODÓW:
RGm/100
GDZIE:
RGm – NAZWA TABLICY ELEKTRYCZNEJ
/100 – NUMER OBWODU W TEJ TABLICY

OPISY WYPUSTÓW:
AHU –ZASILANIE SZAFY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
KP –KLAPA POŻAROWA
NE –NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA
CCTV –SYSTEM CCTV
SSWiN –SYYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU
SSP –SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
IT –SZAFA RACK IT
PO –POMPA OBIEGOWA/ROZDZIELACZ
KP –KURTYNA POWIETRZNA
SP – SPLIT JEDN. ZEWNĘTRZNA

UWAGI:

1. RYSUNEK POWINIEN BYĆ ROZPATRYWANY WSPÓLNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, OPISEM TECHNICZNYM I PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ.
2. ZASILANIE ROZDZIELNICY LOKALU RGm ORAZ UKŁAD POMIAROWY SĄ PRZEDMIOTEM ODRĘBNEGO OPRACOWANIA. KABEL ZASILAJĄCY WPROWADZAĆ DO LOKALU W RURZE OCHRONNEJ ø70mm W WARSTWIE IZOLACJI PODŁOGI POD WYLEWKĄ.
3. PODANE TYPY URZĄDZEŃ SĄ DLA OKREŚLENIA STANDARDU. DOPUSZCZALNE SĄ ZMIANY NA ROZWIĄZANIE RÓWNORZĘDNE ZACHOWUJĄCE STANDARD.
4. GNIAZDA W POM. SOCJALNYCH MONTOWAĆ NAD BLATEM NA 1,1m ORAZ ZA LODÓWKĄ NA WYS 0,3m OD PODŁOGI. W TOALETACH I POMIESZCZENIACH TECH GNIAZDA IP44 MONTOWAĆ NA WYS 1,1m OD PODŁOGI
5. ZESTAWY GNIAZDOWE NA ŚCIANIE MONTOWAĆ PODTYNKOWO W PUSZKACH INSTALACYJNYCH WIELOKROTNYCH, TAM GDZIE JEST POKAZANY KANAŁ INSTALACYJNY – W KANALE.
6. DOMIARY GNIAZD, PUSZEK PODŁOGOWYCH NA RYSUNKACH ARCHITEKTONICZNYCH
7. PRZYJĘTE WARTOŚCI MOCY ZWERYFIKOWAĆ PO WYBORZE OSTATECZNYM DOSTAWCÓW OSPRZĘTU
8. DLA WYJŚĆ PIONOWYCH Z KANAŁÓW KABLOWYCH W WYLEWCE STOSOWAĆ SYSTEMOWE ŁUKI.
9. PRZEWODY POŻAROWE MONTOWAĆ NA UCHWYTACH CERTYFIKOWANYCH POŻAROWYCH NP: UDF FIRMY BAKS LUB INNE RÓWNOWAŻNE
10. NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU STOSOWAĆ KABLE YKY LUB INNE ODPORNE NA ZEWNĘTRZNE WARUNKI ŚRODOWISKOWE
11. DO INSTALACJI W PIWNICY WYCHODZIĆ RURAMI OCHRONNYMI GIĘTKIMI. PRZEJSCIA PRZEZ STROP USZCZELNIĆ POŻAROWO.
12. RURĘ KABLA ZASILAJĄCEGO SKOORDYNOWAĆ Z ZASILANIEM CZĘŚCI MIESZKANIOWEJ WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA.
13. RURĘ KABLA ZASILAJĄCEGO ORAZ PUSZKI PODŁOGOWE NALEŻY WYNIKOWO KOORDYNOWAĆ NA BUDOWIE Z OGRZEWANIEM PODŁOGOWYM. RURĘ KABLA UKŁADAĆ W WARSTWIE IZOLACJI NATOMIAST RURY OGRZEWANIA W WYLEWCE NAD IZOLACJĄ.
14. NIEZBĘDNE–NIEPRZEWIDZIANE W PROJEKCIE,OTWORY O ŚREDNICY DO ø10CM W STROPACH I ŚCIANACH DLA PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH, SPRZĘTU I OSPRZĘTU, WYKONUJE WE WŁASNYM ZAKRESIE WYKONAWCA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH.
15. SPECYFIKACJA GNIAZD OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO WG CZĘŚCI TELETECHNICZNEJ TEGO OPRACOWANIA
5. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIĄZANE. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT. WSZELKIE ZMIANY, KTORE WYKONAWCA ZDECYDUJE SIE WPROWADZIC, ROWNIEZ TE, KTORE SLUZA JEDYNIE ZMIANIE TECHNOLOGII, WINNY BYC PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU. WSZELKIE WIDOCZNE AKCESORIA INSTALACYJNE BEDA PRZED ICH WBUDOWANIEM PRZEDSTAWIONE ARCHITEKTOM LUB INWESTOROWI CELU UZYSKANIA AKCEPTACJI. SZCZEGÓŁY WYKOŃCZENIOWE W TYM KOLORYSTYKA JEŚLI NIE OPISANO W NINIEJSZYM OPRACOWANIU UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM LUB INWESTOREM. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.

Tytuł projektu Projekt wykonawczy przebudowy polegający na zmianie sposobu użytkowania lokali mieszkalnych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego (klatka schodowa nr 1, 2) na funkcję usługową, przy ul. Strzeleckiej 8 w Warszawie, działka nr ewid. 22 obręb 4-13-04 ***Data*** 01. 06. 2018 r.	***Inwestor:*** **Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa** ***Jednostka projektowa:*** **MAREK SZANIAWSKI ARCHITEKCI** ul. Ludna 10 m. 13 00-414 Warszawa **MATEŃKO ARCHITEKCI** ul. Tyniecka 22 02-615 Warszawa	***Autorzy:*** mgr inż. Jarosław Odzioba ***upr MAZ/0064/POOE/10*** w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń el. i el-en. mgr inż. Jan Lichocki ***upr MAZ/0140/PWOE/09*** w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń el. i el-en.	***Nazwa rysunku*** **Instalacje elektryczne.** ***Nazwa rysunku*** **Instalacja gniazd wtykowych Parter**	***Faza*** **Projekt Wykonawczy** ***Skala projektu*** **1:100** ***Nr arkusza*** **E11** ***strona nr***	