

Lublin, 22 września 2008 r.

**Instytut Pamięci Narodowej**  
Komisja Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Lublinie

O.I.Lu – 280 –1(1)/08

## **Do uczestników postępowania**

### **Odpowiedź na zapytania**

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie, nawiązując do ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 11. 09. 2008 r., nr ogłoszenia: 220182-2008 oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej IPN w sprawie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie klimatyzacji w budynku Oddziału IPN-KŚZpNP w Lublinie przy ul. Szewskiej 2 **zawiadamia**, że do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 pytania:

1/. Treść pierwszego pytania:

„W projekcie przewidziano dwa agregaty ARNU808T1, które mają być połączone w jeden układ, problem jest w tym, że te jednostki mogą pracować tylko niezależnie – obydwie są typu „master”. (Jeżeli agregat składa się z dwóch lub więcej jednostek zawsze jedna jest master a pozostałe slave). Należy poprawić”.

Udzielając odpowiedzi na zgłoszone pytanie IPN-KŚZpNP Oddział w Lublinie wyjaśnia:

Agregaty mają pracować w jednym układzie a nie niezależnie. Jeden agregat tzn., „master” – główny, (jednostka niezależna) typ ARUN808T1 a drugi jako jednostka podporządkowana typ ARUH808T1. Charakterystyka tych jednostek jest taka sama, lecz różnią się automatyką (sterowaniem).

2/. Treść drugiego pytania:

„Wydajność agregatów znacznie przewyższa zapotrzebowanie na moc chłodniczą przez jednostki wewnętrzne. Moc jednostek zewnętrznych  $2 \times 22,4 = 44,8$  kW, a sumaryczne zapotrzebowanie z 21 jednostek wewnętrznych wynosi tylko 33,45 kW. Czy nie można zastosować mniejszej jednostki zewnętrznej?”

1


Udzielając odpowiedzi na zgłoszone pytanie IPN-KŚZpNP Oddział w Lublinie wyjaśnia:

Moc agregatów jest większa od zapotrzebowania obliczonego, ponieważ instalacja ma być rozbudowana o kolejne jednostki wewnętrzne obsługujące inne pomieszczenia w budynku.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy będą brać udział w niniejszym postępowaniu i złożą oferty.

Terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Instytut Pamięci Narodowej  
DYREKTOR ODDZIAŁU  
W LUBLINIE



Jacek Welter