


LEGENDA:

- Instalacja wentylacji nawiewnej N1
- Instalacja wentylacji wywiewnej W1
- Instalacja wentylacji wywiewnej WT
- Instalacja chłodu zasilanie/powrót



- UWAGI:
1. Ściany lokalu oraz strop powyżej stanowi przegrody wydzielenia poż. Wszystkie przejścia istniejące i projektowane należy uszczelnić poż zgodnie z uwagami w opisie.
 2. Wysokość prowadzenia instalacji wentylacji należy zweryfikować i dostosować do warunków rzeczywistych, wykorzystać w miarę możliwości istniejące przebicia.

CZ1 – czerpnia ścienna – istniejąca
lub wymiana – $\varnothing 250$

F – filtr powietrza

N1 – Wentylator kanałowy
nawiewny (powietrze świeże)

NG – nagrzewnica kanałowa

Szacht wentylacyjny przesklepić przy stropie

Podłączyć wywiew do szachtu wentylacyjnego
nr 1 – zgodnie z opinią kominiarską

Kłapa ppoż.,
w razie konieczności odcinek od szachtu
do kłapy ppoż. obudować płytami ppoż.

WT – Wentylator kanałowy
wywiewny

–	–	m^3/h
W	30	m^3/h

N	340	m^3/h
W	200	m^3/h

JZ – jednostka zewnętrzna
ukł. chłodzenia

N	120	m^3/h
W	90	m^3/h

–	–	m^3/h
Wt	100	m^3/h

1.5	SALA SEMINARIJNA
26,64	m^2
1.4	TOALETA
5,01	m^2

W – Wentylator kanałowy
wywiewny

Podłączyć wywiew do szachtu wentylacyjnego
nr 27 – zgodnie z opinią kominiarską
(zweryfikować z natury dokładną lokalizację
szachtu)

Kłapa ppoż.,
w razie konieczności odcinek od szachtu
do kłapy ppoż. obudować płytami ppoż.

Szachty wentylacyjne przesklepić przy stropie

Kratka wyciągowa w suficie podwieszanym
300x150

1.1	SALA GŁÓWNA
33,73	m^2

Kurtyna powietrzna
zimna

OBIEKT:
WROCŁAW, PLAC SOLNY 8/9, DZ NR 24/10BRĘB STARE MIASTO
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

INWESTOR:
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ KŚZpNP
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU, UL. SOLTYSOWICKA 21A, 51-168 WROCŁAW

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
PRZEBUDOWA LOKALU PRZY PLACU SOLNYM WE WROCŁAWIU NA
POTRZEBY INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ KŚZpNP ODDZIAŁ WE
WROCŁAWIU

STADIUM:
PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

R-STUDIO | RAFALKO ARCHITEKCI
FILIP RAFALKO
PRĄDZYŃSKIEGO 19/10
58-105 ŚWIDNICA

R STUDIO

PRĄDZYŃSKIEGO 19/10 | 58-105 ŚWIDNICA | T: 665 932 956 M: STUDIO@RAFALKO.PL | WWW.RAFALKO.PL

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH: NR UPRAWNIENI: PODPIS:
MGR INŻ. MAŁGORZATA WALCZAK (Chałupka) 75/DOŚ/08

SPRAWDZAJĄCY INSTALACJE SANITARNE: NR UPRAWNIENI: PODPIS:
MGR INŻ. URSZULA PRZYŁĘCKA 224/91/UM

DATA: 29-04-2019 SKALA: 1:50

TREŚĆ RYSUNKU: NR RYSUNKU: IS02
RZUT PRZYZIEMI - WENTYLACJA