



- Legenda:
- istniejące ściany
  - projektowane ściany gips-kartonowe EI30
  - projektowane drzwi
  - projektowane depozytory kluczy
  - projektowane zabezpieczenia przed przypadkową ucieczką do garażu (bramki antypaniczne w klatkach schodowych między parterem a częścią podziemną)
  - oznaczenia ścian o wymaganej odporności ogniowej:
    - EI30 ściana p.poz. EI 30
    - EI60 ściana p.poz. EI 60
    - REI60 ściana p.poz. REI 60
    - REI120 ściana p.poz. REI 120
    - ściana do przebudowy w celu spełnienia wymagania odporności ogniowej REI 60
  - W trakcie realizacji robót należy potwierdzić wymaganą odporność ogniową przegrody. Elementy które w trakcie odkrytki (prac wykonawczych) nie będą spełniały określonych wymagań należy zgłosić Projektantowi lub doprowadzić do wymaganego poziomu odporności ogniowej.
  - Poza wskazanymi powyżej, wszystkie ścianki działowe w budynku klasy B powinny spełniać wymóg EI 30.
  - 30 drzwi lub przeszklenie o wymaganiu odporności ogniowej EI 30
  - 60 drzwi lub przeszklenie o wymaganiu odporności ogniowej EI 60
  - S drzwi o wymogu dymoszczelności
  - S-2 samozamykacz
  - ZH hydrant istniejący (do demontażu lub wymiany nie spełniający obecnych wymagań p.poz.)
  - ZH zawór hydrantowy istniejący
  - ZH+ hydrant projektowany
  - uwaga: w miejscach występowania ryzyka mechanicznego uszkodzenia hydrantu, należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia

Projekt:

## PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI NADZIEMNEJ BUDYNKU BIUROWEGO

Adres inwestycji: Warszawa, ulica Postępu 18  
nr ewid. działki: 30; obręb: 146505\_8.0809; jedn. ewid: 146505\_8

Jednostka projektowa:  
**DIL Polska Baumanagement Spółka z o.o.**  
Aleja Armii Ludowej 26,  
00-609 Warszawa, Polska

Branża: ARCHITEKTURA  
Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa rysunku: **RZUT PIĘTRA +2 - ELEMENTY PROJEKTOWANE**

Projektant:  
w specjalności architektonicznej  
**mgr inż.arch. Piotr Łukanowski**  
upr. bud. do projektowania b.o.  
w specjalności architektonicznej  
**MA/024/13**

Sprawdzający:  
w specjalności architektonicznej  
**mgr inż. arch. Bożena Oleś**  
upr. bud. do projektowania b.o.  
w specjalności architektonicznej  
**25/03/SLOKK**

Opracowanie:  
**mgr inż.arch. Agnieszka Cybuch**  
-

Opracowanie:  
**mgr inż.arch. Romana Dąbrowska**  
-

Opracowanie:  
**mgr inż.arch. Katarzyna Markowicz-Sztuka**  
-

Opracowanie:  
**inż.arch. Małgorzata Knuth**  
-

Data: **27.02.2019**  
Skala: **1:100**  
Nr rys/Rew: **(B).909025.A\_102.02.00**

PIĘTRO +2

- Uwagi:
- Na etapie realizacji robót należy potwierdzić odporność ogniową drzwi. W przypadku nie spełnienia wymagań w zakresie odporności ogniowej drzwi należy wymienić.
  - Szczegółowa specyfikacja drzwi będzie opracowana na etapie projektu wykonawczego.